

# ■ Bedienungs- und Installationsanleitung

**REMKO Serie WKF NEO-compact**

**Smart Wärmepumpen**

**System Luft/Wasser zum Heizen oder Kühlen**

WKF NEO-compact 80, WKF NEO-compact 100,  
WKF NEO-compact 130, WKF NEO-compact 170



**Anleitung für den Fachmann**

---



**Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen!**

**Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.**

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

**Originaldokument**

# Inhaltsverzeichnis

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sicherheits- und Anwenderhinweise</b> .....                           | <b>5</b>  |
| 1.1       | Allgemeine Sicherheitshinweise.....                                      | 5         |
| 1.2       | Kennzeichnung von Hinweisen.....   | 5         |
| 1.3       | Personalqualifikation.....   | 6         |
| 1.4       | Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.....                 | 6         |
| 1.5       | Sicherheitsbewusstes Arbeiten.....                                       | 6         |
| 1.6       | Sicherheitshinweise für den Betreiber.....                               | 6         |
| 1.7       | Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten..... | 6         |
| 1.8       | Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen.....                              | 7         |
| 1.9       | Bestimmungsgemäße Verwendung.....  | 7         |
| 1.10      | Gewährleistung.....  | 7         |
| 1.11      | Transport und Verpackung.....  | 7         |
| 1.12      | Umweltschutz und Recycling.....  | 7         |
| <b>2</b>  | <b>Technische Daten</b> .....  | <b>8</b>  |
| 2.1       | Gerätedaten WKF NEO-compact 80-170.....                                  | 8         |
| 2.2       | Produktdaten .....   | 10        |
| 2.3       | Geräteabmessungen Außenmodule.....                                       | 11        |
| 2.4       | Geräteabmessungen Innenmodule.....                                       | 12        |
| 2.5       | Einsatzgrenzen Wärmepumpe im monovalenten Betrieb.....                   | 15        |
| 2.6       | Pumpenkennlinien Ladepumpe Innenmodule.....                              | 15        |
| 2.7       | Gesamt-Schall-Leistungspegel Außenmodule.....                            | 16        |
| 2.8       | Reduzierung des Schalleistungspegels .....                               | 20        |
| 2.9       | Kennlinien.....  | 21        |
| <b>3</b>  | <b>Aufbau und Funktion</b> .....   | <b>33</b> |
| 3.1       | Wärmepumpe allgemein.....  | 33        |
| 3.2       | Zusatzausstattung .....  | 39        |
| <b>4</b>  | <b>Montage</b> .....   | <b>40</b> |
| 4.1       | Systemaufbau WKF NEO-compact 80.....                                     | 40        |
| 4.2       | Systemaufbau WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130.....                | 41        |
| 4.3       | Systemaufbau WKF NEO-compact 170.....                                    | 42        |
| 4.4       | Allgemeine Montagehinweise.....  | 43        |
| 4.5       | Aufstellung, Montage Innenmodul.....                                     | 44        |
| 4.6       | Aufstellung, Montage Außenmodul.....                                     | 48        |
| <b>5</b>  | <b>Hydraulischer Anschluss</b> .....                                     | <b>52</b> |
| <b>6</b>  | <b>Kühlung der Wärmepumpe</b> .....                                      | <b>55</b> |
| <b>7</b>  | <b>Korrosionsschutz</b> .....  | <b>56</b> |
| <b>8</b>  | <b>Notheizbetrieb</b> .....  | <b>58</b> |
| <b>9</b>  | <b>Kältetechnischer Anschluss</b> .....                                  | <b>59</b> |
| 9.1       | Anschluss der Kältemittelleitungen.....                                  | 59        |
| 9.2       | Kältetechnische Inbetriebnahme.....                                      | 59        |
| <b>10</b> | <b>Elektrischer Anschluss</b> .....                                      | <b>62</b> |
| <b>11</b> | <b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....                                      | <b>62</b> |
| <b>12</b> | <b>Inbetriebnahme</b> .....  | <b>63</b> |
| <b>13</b> | <b>Pflege und Wartung</b> .....  | <b>64</b> |
| <b>14</b> | <b>Vorübergehende Außerbetriebnahme</b> .....                            | <b>64</b> |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>15</b> | <b>Störungsbeseitigung und Kundendienst</b> .....                   | <b>65</b> |
| 15.1      | Allgemeine Fehlersuche .....  | 65        |
| 15.2      | Fehlermeldungen.....  | 66        |
| <b>16</b> | <b>Gerätedarstellung und Ersatzteile</b> .....                      | <b>68</b> |
| 16.1      | Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 80.....                | 68        |
| 16.2      | Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 80.....                      | 69        |
| 16.3      | Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 100/130.....           | 70        |
| 16.4      | Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130..... | 71        |
| 16.5      | Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 170.....               | 72        |
| 16.6      | Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 170.....                     | 73        |
| 16.7      | Gerätedarstellung Innenmodule WKF NEO-compact 80/100/130/170 .....  | 74        |
| 16.8      | Ersatzteile Innenmodule WKF NEO-compact 80/100/130/170.....         | 75        |
| <b>17</b> | <b>Begriffe allgemein</b> .....                                     | <b>77</b> |
| <b>18</b> | <b>Index</b> .....  | <b>80</b> |

# 1 Sicherheits- und Anwenderhinweise

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes oder deren Komponenten die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält nützliche Tipps, Hinweise sowie Warnhinweise zur Gefahrenabwendung von Personen und Sachgütern. Die Missachtung der Anleitung kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt und der Anlage oder deren Komponenten und somit zum Verlust möglicher Ansprüche führen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Informationen (z.B. Kältemitteldatenblatt) in der Nähe der Geräte auf.

Das in der Anlage verwendete Kältemittel ist brennbar. Beachten Sie ggf. die örtlichen Sicherheitsbedingungen.



### Warnung vor feuergefährlichen Stoffen!

#### VORSICHT!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Die Elektroinstallation und die Installation des Gerätes darf nur ein Fachhandwerker durchführen.
- Der Fachhandwerker ist bei der Installation und der Erstinbetriebnahme verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
- Betreiben Sie das Gerät nur komplett installiert und mit allen Sicherheitseinrichtungen.
- Schützen Sie das Gerät während der Bau-phase vor Staub und Schmutz.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Personenschutz sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Die in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise sind einzuhalten, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Direkt an den Geräten angebrachte Hinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbaren Zustand gehalten werden.

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

#### GEFAHR!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

#### GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

#### WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

#### VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## **! HINWEIS!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



*Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.*

## **1.3 Personalqualifikation**

Das Personal für Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

## **1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise**

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Geräte zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Geräte.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

## **1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten**

Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betriebes, sind zu beachten.

## **1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber**

Die Betriebssicherheit der Geräte und Komponenten ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und im komplett montiertem Zustand gewährleistet.

- Die Aufstellung, Installation und Wartungen der Geräte und Komponenten darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Ein vorhandener Berührungsschutz (Gitter) für sich bewegende Teile darf bei einem sich im Betrieb befindlichen Gerät nicht entfernt werden.
- Die Bedienung von Geräten oder Komponenten mit augenfälligen Mängeln oder Beschädigungen ist zu unterlassen.
- Bei der Berührung bestimmter Geräteteile oder Komponenten kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen.
- Die Geräte oder Komponenten sind keiner mechanischen Belastung, extremen Wasserstrahl und extremen Temperaturen auszusetzen.
- Räume in denen Kältemittel austreten kann sind ausreichend zu be- und entlüften. Sonst besteht Erstickungsgefahr.
- Alle Gehäuseteile und Geräteöffnungen, z.B. Luftein- und -austrittsöffnungen, müssen frei von fremden Gegenständen, Flüssigkeiten oder Gasen sein.
- Die Geräte sollten mindestens einmal jährlich durch einen Fachkundigen auf ihre Arbeitssicherheit und Funktion überprüft werden. Sichtkontrollen und Reinigungen können vom Betreiber im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

## **1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten**

- Bei der Installation, Reparatur, Wartung oder Reinigung der Geräte sind durch geeignete Maßnahmen Vorkehrungen zu treffen, um von dem Gerät ausgehende Gefahren für Personen auszuschließen.
- Aufstellung, Anschluss und Betrieb der Geräte und Komponenten müssen innerhalb der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemäß der Anleitung erfolgen und den geltenden regionalen Vorschriften entsprechen.
- Regionale Verordnungen und Gesetze sowie das Wasserhaushaltsgesetz sind einzuhalten.
- Die elektrische Spannungsversorgung ist auf die Anforderungen der Geräte anzupassen.
- Die Befestigung der Geräte darf nur an den werkseitig vorgesehenen Punkten erfolgen. Die Geräte dürfen nur an tragfähigen Konstruktionen oder Wänden oder auf Böden befestigt bzw. aufgestellt werden.
- Die Geräte zum mobilen Einsatz sind auf geeigneten Untergründen betriebssicher und senkrecht aufzustellen. Geräte für den stationären Betrieb sind nur in fest installiertem Zustand zu betreiben.

- Die Geräte und Komponenten dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter Beschädigungsgefahr betrieben werden. Die Mindestfreiräume sind einzuhalten.
- Die Geräte und Komponenten erfordern einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu entzündlichen, explosiven, brennbaren, aggressiven und verschmutzten Bereichen oder Atmosphären.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden.

## 1.8 Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen

Umbau oder Veränderungen an den Geräten oder Komponenten sind nicht zulässig und können Fehlfunktionen verursachen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden. Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

## 1.9 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind je nach Ausführung und Ausrüstung ausschließlich als Wärmepumpe zum Abkühlen bzw. Erwärmen des Betriebsmediums Wasser innerhalb eines geschlossenen Mediumkreises vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanweisung und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

## 1.10 Gewährleistung

Voraussetzungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche sind, dass der Besteller oder sein Abnehmer im zeitlichen Zusammenhang mit Verkauf und Inbetriebnahme die dem Gerät beigefügte „Gewährleistungsurkunde“ vollständig ausgefüllt an die REMKO GmbH & Co. KG zurückgesandt hat. Die Gewährleistungsbedingungen sind in den „Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen“ aufgeführt. Darüber hinaus können nur zwischen den Vertragspartnern Sondervereinbarungen getroffen werden. Infolge dessen wenden Sie sich bitte erst an Ihren direkten Vertragspartner.

## 1.11 Transport und Verpackung

Die Geräte werden in einer stabilen Transportverpackung geliefert. Überprüfen Sie bitte die Geräte sofort bei Anlieferung und vermerken eventuelle Schäden oder fehlende Teile auf dem Lieferschein und informieren Sie den Spediteur und Ihren Vertragspartner. Für spätere Reklamationen kann keine Gewährleistung übernommen werden.

### **WARNUNG!**

**Plastikfolien und -tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!**

Deshalb:

- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen.
- Verpackungsmaterial darf nicht in Kinderhände gelangen!

## 1.12 Umweltschutz und Recycling

### Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden für den Transport sorgfältig in umweltfreundlichen Materialien verpackt. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.



### Entsorgung der Geräte und Komponenten

Bei der Fertigung der Geräte und Komponenten werden ausschließlich recyclebare Materialien verwendet. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Geräte oder Komponenten (z.B. Batterien) nicht im Hausmüll sondern nur auf umweltverträgliche Weise nach den regional gültigen Vorschriften, z.B. durch autorisierte Fachbetriebe der Entsorgung und Wiederverwertung oder z.B. kommunale Sammelstellen entsorgt werden.



# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 2 Technische Daten

### 2.1 Gerätedaten WKF NEO-compact 80-170

| Baureihe   |            | WKF NEO-compact 80       | WKF NEO-compact 100 | WKF NEO-compact 130 | WKF NEO-compact 170 |
|--|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Funktion   |            | Heizen oder Kühlen       |                     |                     |                     |
| System   |            | Split-Luft/Wasser        |                     |                     |                     |
| Wärmepumpenmanager   |            | Smart-Control            |                     |                     |                     |
| Trinkwasserspeicher emailliert                                     |            | Serie 200 oder 300 Liter |                     |                     |                     |
| Elektrische Zusatzheizung, Nennleistung                            | kW         | 6,0                      |                     |                     |                     |
| Trinkwassererwärmung (Umschaltventil)                              |            | Serie                    |                     |                     |                     |
| Anschluss Öl-/ Gaskessel   |            | optional                 |                     |                     |                     |
| Einsatzgrenze Heizen   | °C         | -20 bis +37              |                     |                     |                     |
| Vorlauftemperatur Heizwasser, max.                                 | °C         | +60                      |                     |                     |                     |
| Heizleistung (min./max.)   | kW         | 6,0<br>(0,9-7,5)         | 8,0<br>(1,5-10,0)   | 9,0<br>(2,0-12,5)   | 11,0<br>(3,0-16,8)  |
| Raumheizungs-Energieeffizienz Average 35/55                        | %          | 211/140                  | 211/131             | 212/147             | 215/142             |
| Energieeffizienz klasse Average                                    |            | A+++/A++                 | A+++/A++            | A+++/A++            | A+++/A++            |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP bei A12/W35                | kW/Hz/COP  | 7,4 / 79 /<br>5,92       | 9,1 / 79 /<br>6,03  | 12,0 / 79 /<br>5,87 | 15,2 / 79 /<br>5,82 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A7/W35   | kW/Hz/COP  | 6,4 / 79 /<br>5,92       | 7,9 / 79 /<br>5,26  | 10,3 / 79 /<br>5,07 | 13,5 / 79 /<br>5,15 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A2/W35   | kW/Hz/COP  | 5,3 / 79 /<br>4,13       | 5,9 / 79 /<br>4,16  | 8,7 / 79 /<br>4,14  | 11,3 / 79 /<br>4,12 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A-7/W35  | kW/Hz/COP  | 4,2 / 79 /<br>3,50       | 5,2 / 79 /<br>3,56  | 6,9 / 79 /<br>3,47  | 8,8 / 79 /<br>3,45  |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A-15/W35 | kW/ Hz/COP | 3,2 / 79 /<br>2,71       | 3,9 / 79 /<br>2,77  | 5,1 / 79 /<br>2,69  | 7,2 / 79 /<br>2,73  |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A7/W45   | kW/Hz/COP  | 6,1 / 79 /<br>3,96       | 7,5 / 79 /<br>4,04  | 9,9 / 79 /<br>3,93  | 12,5 / 79 /<br>3,97 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A7/W55   | kW/Hz/COP  | 5,7 / 79 /<br>3,06       | 7,0 / 79 /<br>3,12  | 9,2 / 79 /<br>3,04  | 11,3 / 79 /<br>3,08 |
| Heizleistung / Kompressorfrequenz / COP <sup>1)</sup> bei A-7/W55  | kW/Hz/COP  | 3,5 / 79 /<br>2,07       | 4,3 / 79 /<br>2,11  | 5,7 / 79 /<br>2,05  | 7,5 / 79 /<br>2,08  |
| Einsatzgrenze Kühlen   | °C         | +15 bis +43              |                     |                     |                     |
| Min. Vorlauftemperatur Kühlen                                      | °C         | 7                        |                     |                     |                     |

| Baureihe   |           | WKF NEO-compact 80 | WKF NEO-compact 100 | WKF NEO-compact 130 | WKF NEO-compact 170 |
|--|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kühlleistung min. / max.   | kW        | 4,0<br>(0,8-6,5)   | 6,0<br>(1,5-8,2)    | 8,0<br>(2,1-10,5)   | 12,0<br>(3,0-16,8)  |
| Kühlleistung / Kompressorfrequenz / EER bei A35/W7                     | kW/Hz/EER | 4,5 / 2,7          | 7,2 / 2,8           | 6,5 / 2,7           | 12,4 / 3,17         |
| Kühlleistung / Kompressorfrequenz / EER bei A35/W18                    | kW/Hz/EER | 7,45 / 4,05        | 9,5 / 4,23          | 9,8 / 3,9           | 14,2 / 4,31         |
| Kältemittel / Grundfüllmenge AM  | --/kg     | R32 / 1,0          | R32 / 1,6           | R32 / 1,8           | R32 / 2,55          |
| Kältemittel / Zusatzfüllmenge ab 5 m einfache Rohrlänge                | g/m       | 30/R32             |                     |                     |                     |
| Kältemittelanschlüsse  | Zoll (mm) | 1/4 / 1/2          | 3/8 / 5/8           |                     | 3/8 / 3/4           |
| Kältemittelleitung Länge max.  | m         | 20                 |                     |                     |                     |
| Kältemittelleitung Höhe max.   | m         | 10                 |                     |                     |                     |
| Spannungsversorgung  | V/Ph/Hz   | 230/1~/50          |                     |                     | 400/3~/50           |
| Max. Stromaufnahme   | A         | 13                 | 16                  | 18                  | 12                  |
| Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35  | A         | 5,40               | 6,55                | 8,85                | 12,96               |
| Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35                                      | kW        | 1,24               | 1,52                | 2,07                | 2,62                |
| Nenn-Leistungsaufnahme bei A2/W35                                      | kW        | 1,28               | 1,56                | 2,10                | 2,74                |
| Max. Leistungsaufnahme   | kW        | 3,0                | 3,7                 | 4,1                 | 6,2                 |
| Leistungsfaktor bei A7/W35 (cosφ)                                      | --        | 0,9                |                     |                     |                     |
| Absicherung bauseits (Außenmodul)                                      | A Träge   | 16                 | 20                  |                     | 3 x 16              |
| Nenn-Volumenstrom Wasser (nach EN 14511, bei Δt 5 K)                   | m³/h      | 1,1                | 1,4                 | 1,8                 | 2,3                 |
| Druckverlust am Verflüssiger bei Nenn-Volumenstrom                     | bar       | 0,1                | 0,15                | 0,2                 | 0,3                 |
| Druckverlust extern  | kPa       | 80                 |                     | 70                  | 60                  |
| Max. Luftvolumenstrom Außenmodul                                       | m³/h      | 2500               | 3150                | 3350                | 4480                |
| Max. Betriebsdruck Wasser  | bar       | 3                  |                     |                     |                     |
| Hydraulischer Anschluss Vor-/Rücklauf (flachdichtend)                  | Zoll (mm) | 1 1/4 (31,8)       |                     |                     |                     |
| Schalleistungspegel nach DIN EN 12102:2008-09 und ISO 9614-2           | dB(A)     | 54,4               | 56,7                | 58,3                | 60,6                |
| Schalldruckpegel LpA (Außenmod.) <sup>3)</sup>                         | dB(A)     | 29,4               | 31,7                | 33,3                | 38,6                |
| Schalleistungspegel min./max. nach DIN EN 12102:2008-09 und ISO 9614-2 | dB(A)     | 51/56              | 54/59               | 55/61               | 57/63               |
| Schalldruckpegel LpA min./max. (Außenmodul) <sup>3)</sup>              | dB(A)     | 29/34              | 32/37               | 33/39               | 35/41               |
| Tonhaltigkeit pro Außenmodul   | dB(A)     | -                  | -                   | -                   | -                   |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

| Baureihe  |    | WKF NEO-compact 80 | WKF NEO-compact 100 | WKF NEO-compact 130 | WKF NEO-compact 170 |
|---|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessung Innenmodul 200 l Speicher (Höhe/Breite/Tiefe) | mm | 1350 x 555 x 850   |                     |                     |                     |
| Abmessung Innenmodul 300 l Speicher (Höhe/Breite/Tiefe) | mm | 1420 x 650 x 950   |                     |                     |                     |
| Abmessung Außenmodul (Höhe/Breite/Tiefe)                | mm | 700x1010<br>x370   | 845x1165<br>x370    |                     | 1450x1085<br>x425   |
| Schutzart Außenmodul                                    | -- | IP X4              |                     |                     |                     |
| Gewicht Innenmodul                                      | kg | 50                 |                     |                     | 55                  |
| Gewicht Außenmodul                                      | kg | 62                 | 73                  | 80                  | 95                  |

<sup>1)</sup> COP = coefficient of performance (Heizleistungszahl) gemäß EN 14511, VDE geprüft

<sup>2)</sup> Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll, GWP 675

<sup>3)</sup> Abstand 5 m, VDE geprüft, A7/W55, bei halbkugelförmiger Ausbreitung

## 2.2 Produktdaten

### Produktdaten WKF NEO-compact 80-170

#### Average condition (mittlere Temperaturperiode)

| Baureihe  |       | WKF NEO-compact 80 | WKF NEO-compact 100 | WKF NEO-compact 130 | WKF NEO-compact 170 |
|---|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse Heizen 35°C/55°C   |       | A+++/A++           |                     |                     |                     |
| Wärmenennleistung P rated   | kW    | 5/4                | 6/5                 | 8/7                 | 11/9                |
| Raumheizungs-Energieeffiz. $\eta_s$ 35°C/55°C                                   | %     | 211/140            | 211/131             | 212/147             | 215/142             |
| Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz des Smart-Control | %     | 4                  |                     |                     |                     |
| Jährlicher Energieverbr. $Q_{HE}$ 35°C/55°C <sup>1)</sup>                       |       | 1909/2809          | 2510/4011           | 3152/4725           | 4257/6845           |
| Schalleistungspegel $L_{WA}$ (Außenmodul)                                       | dB(A) | 54                 | 57                  | 58                  | 61                  |
| Schalleistungspegel $L_{WA}$ (Innenmodul)                                       | dB(A) | -                  | -                   | -                   | -                   |

<sup>1)</sup> Der angegebene Wert bezieht sich auf die Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab

## 2.3 Geräteabmessungen Außenmodule

### WKF NEO-compact 80




Abb. 1: Abmessungen Außenmodule WKF NEO-compact 80

### WKF NEO-compact 100/130




Abb. 2: Abmessungen Außenmodule WKF NEO-compact 100/130

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## WKF NEO-compact 170




Abb. 3: Abmessungen Außenmodule WKF NEO-compact 170

## 2.4 Geräteabmessungen Innenmodule




Abb. 4: Abmessungen Innenmodule WKF NEO-compact 80/100/130/170

| Abmessungen in mm     | A    | B   | C   |
|-----------------------|------|-----|-----|
| WKF NEO-compact 200 I | 1350 | 555 | 850 |
| WKF NEO-compact 300 I | 1420 | 650 | 950 |



# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Anordnung der Rohrstützen WKF NEO-compact 80/100/130/170 - 300 l - Ausführung




Abb. 7: Anordnung der Rohrstützen WKF NEO-compact 80/100/130/170 - 300 l - Ausführung (Alle Maße in mm)

## Bezeichnungen der Rohranschlüsse WKF NEO-compact 80/100/130/170 - 300 l - Ausführung




Abb. 8: Bezeichnungen der Rohranschlüsse WKF NEO-compact 80/100/130/170 - 300 l - Ausführung

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1: Zirkulation                             | 5: Kältemittel Flüssigkeitsleitung |
| 2: Warmwasser 1" Ü-Mutter (flachd.)        | 6: Kältemittel Heißgasleitung      |
| 3: Kaltwasser Zulauf 1" Ü-Mutter (flachd.) | 7: Vorlauf Heizung 1 1/4" AG       |
| 4: Rücklauf Heizung 1 1/4" AG              | 8: Kabeldurchführungen             |

## 2.5 Einsatzgrenzen Wärmepumpe im monovalenten Betrieb

WKF NEO-compact 80/100/130/170




Abb. 9: Einsatzgrenzen

1: Heizwasser-Vorlauftemperatur [°C]

2: Außenlufttemperatur [°C]

|                        |     |     |     |    |    |    |    |     |
|------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| Außentemperatur [°C]   | -20 | -20 | -15 | -7 | 37 | 37 | 25 | -20 |
| Vorlauftemperatur [°C] | 24  | 50  | 55  | 60 | 60 | 35 | 24 | 24  |

## 2.6 Pumpenkennlinien Ladepumpe Innenmodule




Abb. 10: Umwälzpumpe Grundfos UPML 25-105 180 PWM - Leistungsbereich

1: Leistungsaufnahme [W]

A: Kennlinie Volumenstrom [l/mim]

2: Volumenstrom [l/mim]

B: Kennlinie Leistungsaufnahme [W]

3: Anforderung [%]

Externe Steuerung via Analog-In PWM-Signal. Die Toleranzen jeder Kurve sind gemäß EN 1151-1:2006

| Stufe | Wirkleistungs-aufnahme [W] | Stromaufnahme [A] | Motorschutz       |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| min.  | 7                          | 0,07              | blockierstromfest |
| max.  | 136                        | 1,03              | blockierstromfest |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 2.7 Gesamt-Schall-Leistungspegel Außenmodule

### Außenmodul WKF NEO-compact 80




Abb. 11: Gesamt-Schall-Leistungspegel  $L_p$  eines REMKO Außenmoduls Typ: WKF NEO-compact 80

A: A-Gesamt [dB(A)]

2: Frequenz [Hz]

1: Schalleistung  $L_{wA}$ re 1pW [dB(A)]

| Mittelfrequenz [Hz]     | 100  | 125  | 160  | 200 | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  |
|-------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| L <sub>wo</sub> [dB(A)] | 33,1 | 34,4 | 47,3 | 34  | 42,9 | 43,5 | 44,3 | 45,5 | 43,7 | 41,7 |

| Mittelfrequenz [Hz]     | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | A    |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L <sub>wo</sub> [dB(A)] | 44   | 41,4 | 42,1 | 40,6 | 35,3 | 32,7 | 35   | 31,9 | 28,1 | 54,9 |

Die Schalleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2. Die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schalleistungspegel beträgt 1,5 dB.

L<sub>wo</sub>: Vom Außengerät abgestrahlter Schalleistungspegel

## Außenmodul WKF NEO-compact 100




Abb. 12: Gesamt-Schall-Leistungspegel  $L_p$  eines REMKO Aussenmoduls Typ: WKF NEO-compact 100

A: A-Gesamt [dB(A)]

2: Frequenz [Hz]

1: Schalleistung  $L_{wA}$  1pW [dB(A)]

| Mittelfrequenz [Hz] | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315 | 400  | 500 | 630  | 800  |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|
| LWo [dB(A)]         | 35,3 | 34,5 | 44,8 | 39,4 | 49,7 | 44  | 45,7 | 46  | 45,4 | 45,7 |

| Mittelfrequenz [Hz] | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | A    |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LWo [dB(A)]         | 44,9 | 45,4 | 44,5 | 41,9 | 39,9 | 38,6 | 36,2 | 35,2 | 36,8 | 56,7 |

Die Schalleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2. Die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schalleistungspegel beträgt 1,5 dB.

LWo: Vom Außengerät abgestrahlter Schalleistungspegel

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Außenmodul WKF NEO-compact 130




Abb. 13: Gesamt-Schall-Leistungspegel  $L_p$  eines REMKO Aussenmoduls Typ: WKF NEO-compact 130

A: A-Gesamt [dB(A)]

2: Frequenz [Hz]

1: Schalleistung  $L_{WA, re 1pW}$  [dB(A)]

| Mittelfrequenz [Hz] | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400 | 500  | 630  | 800  |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| $L_{Wo}$ [dB(A)]    | 39,1 | 38,7 | 47,4 | 41,6 | 47,5 | 46,5 | 47  | 46,5 | 46,4 | 48,3 |

| Mittelfrequenz [Hz] | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | A    |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $L_{Wo}$ [dB(A)]    | 50,4 | 47,2 | 44,8 | 42,1 | 39,7 | 39,4 | 37   | 35,6 | 34,1 | 58,3 |

Die Schalleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2. Die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schalleistungspegel beträgt 1,5 dB.

$L_{Wo}$ : Vom Außengerät abgestrahlter Schalleistungspegel

## Außenmodul WKF NEO-compact 170




Abb. 14: Gesamt-Schall-Leistungspegel  $L_p$  eines REMKO Außenmoduls Typ: WKF NEO-compact 170

A: A-Gesamt [dB(A)]

2: Frequenz [Hz]

1: Schalleistung  $L_{wA}$ re 1pW [dB(A)]

| Mittelfrequenz [Hz] | 100  | 125  | 160  | 200  | 250 | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  |
|---------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| LWo [dB(A)]         | 40,8 | 39,9 | 50,6 | 48,5 | 52  | 49,3 | 51,8 | 51,3 | 50,2 | 48,8 |

| Mittelfrequenz [Hz] | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | A    |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LWo [dB(A)]         | 52,6 | 48,5 | 44,8 | 43,6 | 40,9 | 39,4 | 38,9 | 37,8 | 36,5 | 60,6 |

Die Schalleistungsbestimmung entspricht der Genauigkeitsklasse 2. Die Standardabweichung der o. a. A-bewerteten Schalleistungspegel beträgt 1,5 dB.

LWo: Vom Außengerät abgestrahlter Schalleistungspegel

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 2.8 Reduzierung des Schalleistungspegels

Der Schalleistungspegel lässt sich durch Einsatz der **REMKO ARTdesign Schallschutzhauben** erheblich reduzieren.

Weitere Informationen über die REMKO Schallschutzhauben entnehmen Sie bitte der gesonderten Bedienungsanleitung "REMKO Schallschutzhauben für REMKO Wärmepumpen - SWK 4-7".

### Außenmodul WKF NEO-compact 80 - Reduzierung des Schalleistungspegels durch SWK 4

| ↓ Alle Angaben in dB(A) ↓                 | Leistungsbegrenzung [%] |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | 100                     | 90   | 80   | 70   | 60   | 50   | 40   | 30   |
| Schalleistungspegel AM max.               | 56                      | 55,5 | 54,9 | 52,5 | 51   | 48,5 | 43   | 41   |
| Reduzierung Schallhaube                   | -6,5                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Schalleistungspegel mit Schallhaube SWK 4 | 49,5                    | 49   | 48,4 | 46   | 44,5 | 42   | 36,5 | 34,5 |

### Außenmodul WKF NEO-compact 100 - Reduzierung des Schalleistungspegels durch SWK 5

| ↓ Alle Angaben in dB(A) ↓                 | Leistungsbegrenzung [%] |    |      |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------|----|------|----|----|----|----|----|
|   | 100                     | 90 | 80   | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Schalleistungspegel AM max.               | 59                      | 58 | 56,5 | 55 | 54 | 52 | 49 | 46 |
| Reduzierung Schallhaube                   | -7,0                    |    |      |    |    |    |    |    |
| Schalleistungspegel mit Schallhaube SWK 5 | 52                      | 51 | 49,7 | 48 | 47 | 45 | 42 | 39 |

### Außenmodul WKF NEO-compact 130 - Reduzierung des Schalleistungspegels durch SWK 5

| ↓ Alle Angaben in dB(A) ↓                 | Leistungsbegrenzung [%] |    |      |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------|----|------|----|----|----|----|----|
|   | 100                     | 90 | 80   | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Schalleistungspegel AM max.               | 61                      | 59 | 58,3 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 |
| Reduzierung Schallhaube                   | -6,0                    |    |      |    |    |    |    |    |
| Schalleistungspegel mit Schallhaube SWK 5 | 55                      | 53 | 52,3 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 |

### Außenmodul WKF NEO-compact 170 - Reduzierung des Schalleistungspegels durch SWK 7

| ↓ Alle Angaben in dB(A) ↓                 | Leistungsbegrenzung [%] |    |      |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------|----|------|----|----|----|----|----|
|   | 100                     | 90 | 80   | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Schalleistungspegel AM max.               | 63                      | 62 | 61,2 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| Reduzierung Schallhaube                   | -5,0                    |    |      |    |    |    |    |    |
| Schalleistungspegel mit Schallhaube SWK 7 | 58                      | 57 | 56,2 | 44 | 52 | 51 | 50 | 49 |

Bei der finalen Berechnung des Schalldruckpegels mittels Schallrechner vom BWP ist darauf zu achten, dass die dort fest eingegeben Tonhaltigkeit mit in Abzug gebracht werden kann.

## 2.9 Kennlinien

### Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 35 °C




Abb. 15: Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 35 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmebelast [kW]

### Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 45 °C




Abb. 16: Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 45 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmebelast [kW]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 55 °C




Abb. 17: Heizleistung WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

## COP WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C




Abb. 18: COP WKF NEO-compact 80 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

C: Vorlauftemperatur [°C]

### Heizleistung WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 35 °C




Abb. 19: Heizleistung WKF NEO-compact 100/ bei Vorlauftemperatur 35 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

### Heizleistung WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 45 °C




Abb. 20: Heizleistung WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 45 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Heizleistung WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 55 °C




Abb. 21: Heizleistung WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

## COP WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C




Abb. 22: COP WKF NEO-compact 100 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

C: Vorlauftemperatur [°C]

### Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 35 °C




Abb. 23: Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 35 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

### Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 45 °C




Abb. 24: Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 45 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 55 °C




Abb. 25: Heizleistung WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

COP WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C




Abb. 26: COP WKF NEO-compact 130 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

C: Vorlauftemperatur [°C]

### Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 35 °C




Abb. 27: Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 35 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

### Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 45 °C




Abb. 28: Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 45 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 55 °C




Abb. 29: Heizleistung WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

B: Heizleistung/Gesamtwärmelast [kW]

## COP WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C




Abb. 30: COP WKF NEO-compact 170 bei Vorlauftemperatur 35 °C, 45 °C und 55 °C

A: Außentemperatur [°C]

C: Vorlauftemperatur [°C]

## Heiz- und Kühlleistungsverluste

In Abhängigkeit von der Kältemittelleitungslänge und der Höhendifferenz zwischen Innen- und Außenmodul kommt es zu Heiz- bzw. Kühlleistungsverlusten. In folgenden Diagrammen können diese ermittelt werden.

### Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 80




Abb. 31: Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 80

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

### Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 80




Abb. 32: Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 80

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 100




Abb. 33: Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 100

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

## Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 100




Abb. 34: Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 100

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

### Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 130




Abb. 35: Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 130

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

### Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 130




Abb. 36: Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 130

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 170




Abb. 37: Heizleistungsverluste bei WKF NEO-compact 170

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

## Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 170




Abb. 38: Kühlleistungsverluste bei WKF NEO-compact 170

A: Höhendifferenz [m]

B: Kältemittelleitungslänge [m]

## 3 Aufbau und Funktion

### 3.1 Wärmepumpe allgemein

#### Argumente für die Inverter-Wärmepumpen von REMKO

- Niedrigere Heizkosten gegenüber Öl und Gas.
- Wärmepumpen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.
- Geringerer CO<sub>2</sub>-Ausstoß gegenüber Öl- oder Gasheizungen.
- Alle Modelle können sowohl Heizen als auch Kühlen.
- Niedriges Geräuschniveau des Außenmoduls.
- Flexible Aufstellung durch Splitbauform.
- Kaum Wartungskosten.




Abb. 39: Kostenlose Wärme

\* Das Verhältnis kann je nach Außentemperatur und Betriebsbedingungen variieren.

#### Wirtschaftliches und umweltbewusstes Heizen

Die Verbrennung fossiler Energieträger zur Energieversorgung hat schwerwiegende Folgen für die Umwelt. Auch auf Grund der begrenzten Vorräte an Öl und Gas und dadurch gestiegener Kosten ist ein hoher Anteil fossiler Energieträger zur Energieversorgung problematisch. Viele Menschen denken heute beim Thema Heizen sowohl wirtschaftlich, als auch umweltbewusst. Beides lässt sich miteinander mit Nutzung der Wärmepumpentechnik verbinden. Diese nutzt die Energie, die in Luft, Wasser und Erdreich permanent vorhanden

ist und wandelt sie durch Aufnahme von elektrischer Energie in brauchbare Heizwärme um. Für eine Wärmemenge von 4 kWh müssen aber nur etwa 1 kWh Strom aufgenommen werden. Den Rest stellt die Umwelt kostenlos zur Verfügung.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Wärmequelle

Es gibt drei wesentliche Wärmequellen denen Wärmepumpen Energie entziehen können. Das sind Luft, Erdreich und Grundwasser. Die Luft-Wärmepumpen besitzen den Vorteil, dass die Quelle Luft überall **unbegrenzt** vorhanden ist und **kostenlos** erschlossen werden kann. Ein Nachteil ist, dass die Außenluft dann am kältesten ist, wenn der Heizwärmebedarf am größten ist.

Sole-Wärmepumpen entziehen dem Erdreich Energie. Das geschieht über Rohrschlangen, die in ca. 1m Tiefe verlegt werden oder mittels Tiefenbohrung. Nachteilig ist der **große Flächenbedarf** für die Rohrschlangen oder der **hohe Preis für die Bohrung**. Auch ist eine dauerhafte Abkühlung des Erdreichs möglich.

Wasser-Wärmepumpen benötigen **zwei Brunnen** zur Warmegewinnung aus dem Grundwasser, einen Saugbrunnen und einen Sickerbrunnen. Die Erschließung dieser Quelle ist nicht überall möglich, teuer und genehmigungspflichtig.

## Funktion der Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das über ein Arbeitsmedium Umgebungswärme bei geringen Temperaturen aufnimmt und dorthin transportiert, wo sie sinnvoll zum Heizen genutzt werden kann. Wärmepumpen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie ein Kühlschrank. Der Unterschied ist, dass bei Wärmepumpen das „Abfallprodukt“ des Kühlschranks, die Wärme, das Ziel ist.

Der Kältekreislauf besteht aus den Hauptkomponenten Verdampfer, Kompressor, Verflüssiger und Expansionsventil. Im Lamellenverdampfer verdampft das Kältemittel bei niedrigem Druck auch bei niedrigen Wärmequellentemperaturen durch Aufnahme von Umgebungsenergie. Im Kompressor wird das Kältemittel unter Aufwendung elektrischer Energie durch Verdichtung auf ein höheres Druck- und dadurch auch Temperaturniveau gebracht. Danach gelangt das heiße Kältemittelgas in den Verflüssiger, einen Plattenwärmtauscher. Hier kondensiert das Heißgas unter Wärmeabgabe an das Heizsystem. Das flüssige Kältemittel wird nun in einem Drosselorgan, dem Expansionsventil, entspannt und dabei abgekühlt. Danach strömt das Kältemittel wieder in den Verdampfer und der Kreislauf ist geschlossen.

Zur Regelung wird der Smart-Control geliefert, der neben allen Sicherheitsfunktionen den autarken Betrieb sicherstellt. Zum Wasserkreislauf im Innenmodul gehören ein eingebauter Schmutzfänger, ein eingebautes 3-Wege Umschaltventil und ein emaillierter Brauchwasserspeicher wahlweise mit 200/300 l Inhalt.

Als Zubehör sind Wand- und Bodenkonsolen, Kondensatwanne, Kondensatwanneheizung, 3-Wege Umschaltventil, Überstromventil und zusätzliche Fühler erhältlich.




Abb. 40: Funktionsschema Heizen Inverter-Wärmepumpe

- A: Außenbereich
- B: Innenbereich
- C: Wärmepumpe Außenmodul
- D: Wärmepumpe Innenmodul

- 1: Verdichten
- 2: Verdampfen
- 3: Entspannen
- 4: Verflüssigen

## Betriebsart der Wärmepumpe

Wärmepumpen können in verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

### Monovalent

Die Wärmepumpe ist das ganze Jahr über alleiniger Wärmeerzeuger des Gebäudes. Diese Betriebsart ist besonders für Heizungsanlagen mit niedrigen Vorlauftemperaturen geeignet und wird hauptsächlich in Verbindung mit Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen angewandt.

### Monoenergetisch

Die Wärmepumpe hat zur Spitzenlastabdeckung eine E-Heizung. Die Wärmepumpe deckt den Großteil der benötigten Heizleistung ab. Nur an wenigen Tagen im Jahr, bei sehr kalten Außentemperaturen, schaltet sich bei Bedarf eine Elektro-Zusatzheizung ein und unterstützt die Wärmepumpe.

### Bivalent alternativ

Die Wärmepumpe liefert bis zu einer festgelegten Außentemperatur die gesamte Heizwärme. Sinkt die Außentemperatur unter diesen Wert, schaltet sich ein zweiter Wärmeerzeuger zu während sich die Wärmepumpe ausschaltet. Hierbei wird unterschieden zwischen **alternativem Betrieb** mit Öl- oder Gasheizung und **regenerativem Betrieb** mit Solarenergie oder Holzheizung. Diese Betriebsart ist für alle Heizungsverteilsysteme möglich.

## Auslegung

Für die Auslegung und Dimensionierung einer Heizungsanlage ist eine genaue Berechnung der Heizlast des Gebäudes nach EN 12831 erforderlich. Überschlägig kann der Wärmebedarf an Hand des Baujahres und des Gebäudetyps ermittelt werden. Die Tabelle ☞ *auf Seite 36* gibt die ungefähre spezifische Heizlast für einige Gebäudetypen an. Multipliziert mit der zu beheizenden Fläche ergibt sich die benötigte Leistung der Heizungsanlage.

Bei einer genauen Berechnung müssen verschiedene Dinge bestimmt werden. Der Transmissionswärmebedarf, der Lüftungswärmebedarf und ein Zuschlag für die Brauchwasserbereitung ergeben in der Summe die Heizleistung, den die Heizungsanlage maximal bereitstellen muss.

Für die Bestimmung des Transmissionswärmebedarfs werden die Flächen von Fußboden, Außenwänden, Fenstern, Türen und Dach benötigt. Ebenfalls erforderlich sind Angaben über die verwendeten Baumaterialien, die unterschiedlichen

Wärmedurchgangskoeffizienten (den so genannten U-Wert). Erforderlich ist auch die Raumtemperatur und die Normaußentemperatur, die niedrigste Außentemperatur, die im Durchschnitt in einem Jahr erreicht wird. Die Gleichung zur Bestimmung des Transmissionswärmebedarfs ist  $Q=A \times U \times (t_R - t_A)$  und muss für alle Raumumschließungsflächen einzeln berechnet werden.

Der Lüftungswärmebedarf berücksichtigt, wie oft die aufgewärmte Raumluft gegen kalte Außenluft ausgetauscht wird. Es werden neben der Raum- und der Normaußentemperatur auch das Raumvolumen  $V$ , die Luftwechselzahl  $n$  und die spezifische Wärmekapazität  $c$  von Luft benötigt. Die Gleichung lautet:  $Q=V \times n \times c \times (t_R - t_A)$  Ein überschlägiger Zuschlag für die Brauchwasserbereitung pro Person beträgt gemäß VDI 2067: 0,2 kW.

### Auslegungsbeispiel

Für ein Auslegungsbeispiel wurde ein Wohnhaus mit 150 m<sup>2</sup> Wohnfläche und einem Wärmebedarf von ca. 80 W/m<sup>2</sup> gewählt. Es wohnen fünf Personen in dem Haus. Die Heizlast beträgt 11,5 kW. Mit einem Trinkwasserzuschlag von 0,2 kW/Person ergibt sich eine benötigte Heizleistung von 12,5 kW. Je nach Energieversorger muss dann noch ein Aufschlag gemacht werden, um eventuelle Sperrzeiten zu berücksichtigen. Die Dimensionierung und Ermittlung des Bivalenzpunktes der Wärmepumpe erfolgt zeichnerisch im vorlauftemperatur-spezifischen Heizleistungsdiagramm der Wärmepumpe (im Beispiel 35 °C für eine Fußbodenheizung). Es werden zunächst die Heizlast bei Normaußentemperatur (ortsabhängige tiefste Temperatur des Jahres) und die Heizgrenze markiert. In das Heizleistungsdiagramm (Abb. 41) mit der Heizleistungskurve wird der außentemperaturabhängige Wärmebedarf vereinfacht als gerade Verbindungslinie zwischen Heizlast und Heizbeginn eingetragen. Der Schnittpunkt der Geraden mit der Nenn-Heizleistungskurve wird auf die x-Achse gelotet und dort die Temperatur des Bivalenzpunktes abgelesen (im Beispiel bei ca. -3°C). Die Mindestleistung des 2. Wärmeerzeugers ist die Differenz von Heizlast und der maximalen Heizleistung der Wärmepumpe an diesen Tagen (im Beispiel beträgt die benötigte Leistung zur Spitzenlastabdeckung ca. 3 kW).

# REMKO Serie WKF NEO-compact

| Gebäudetyp                      | Spezifische Heizleistung in W/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--|
| Passivenergiehaus               | 10   |
| Niedrigenergiehaus Baujahr 2002 | 40   |
| Nach Wärmeschutzverordnung 1995 | 60   |
| Neuer Bestand Baujahr etwa 1984 | 80   |
| Teilsanierter Altbau vor 1977   | 100  |
| Unsanierter Altbau vor 1977     | 200  |




Abb. 41: Heizleistungsdiagramm der Wärmepumpe WKF NEO-compact 170

## Eigenschaften der REMKO Inverter-Wärmepumpe

### Wärmequelle Außenluft

Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Wärmequelle Außenluft Energie und gibt sie an das Heizungssystem wieder ab. Sie besitzen gegenüber den Sole/Wasser- und den Wasser/Wasser-Wärmepumpen folgende Vorteile:

- Überall einsetzbar. Luft ist überall und unbegrenzt verfügbar. Es sind zum Beispiel keine Brunnen erforderlich.
- Baggerarbeiten entfallen. Es werden keine großen Flächen für Erdkollektoren benötigt.
- Günstig. Eine teure Erdbohrung entfällt.
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine einfache Installation.
- Besonders geeignet für Niedrigenergiehäuser mit geringen Vorlauftemperaturen.

- Ideal für bivalenten Betrieb um Energie zu sparen.
- Hohe Betriebsbereitschaft durch Inverter-technik.

### Splitgerät

Die REMKO Inverter-Wärmepumpe ist ein so genanntes Splitgerät. Das heißt, sie besteht aus einem Außenmodul und einem Innenmodul, die über kältemittelführende Kupferrohre verbunden sind. Es werden also keine wasserführenden Rohre von innen nach außen verlegt, deren Frostsicherheit gewährleistet werden müsste. Das Außenmodul besteht nur aus dem Verdichter, dem Verdampfer und dem Expansionsventil. Dadurch ist die Außeneinheit bedeutend kleiner. Im Innenmodul befindet sich der Verflüssiger des Kreislaufes und die Anschlüsse für das Heizungsnetz.

Wärmepumpe schaltet ein, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird und schaltet aus, wenn diese Temperatur erreicht ist. Diese Art der Leistungsregelung ist sehr uneffizient. Die Leistungsregelung der REMKO Inverter-Wärmepumpe erfolgt modulierend und wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst. In die Elektronik ist ein Frequenzumrichter integriert, der die Drehzahl des Verdichters und des Ventilators bedarfsabhängig verändert. Bei Vollast arbeitet der Verdichter mit höheren Drehzahlen als bei Teillast. Die geringeren Drehzahlen sorgen für eine längere Lebensdauer der Bauteile, verbesserte Leistungszahlen und eine geringere Geräuschentwicklung. Geringere Drehzahlen bedeuten auch geringeren Energieverbrauch (Strom) und längere Laufzeiten. D.h.: In der Heizperiode werden Inverter-Wärmepumpen praktisch immer durchlaufen. Das ganze bei maximal möglicher Effizienz.

### REMKO Inverter-Technik

Der Verdichter der Wärmepumpe ist mit einer bedarfsabhängigen Drehzahlregelung ausgestattet. Die Leistungsregelung konventioneller Wärmepumpen kennt nur die zwei Zustände „EIN“ (volle Leistung) und „AUS“ (keine Leistung). Die




Abb. 42: Moderne Inverter-Technologie

# REMKO Serie WKF NEO-compact



*Dank der innovativen Invertertechnologie wird diese Wärmepumpe durch die Anpassung ihrer Heizleistung an dem aktuell vorhandenen Bedarf in der Heizperiode nahezu immer laufen und erst zum Ausschalten kommen, wenn tatsächlich keine Wärme mehr gebraucht wird. (Das gleiche gilt im umgekehrten Sinn beim Kühlen.)*

## Abtauung durch Kreislaufumkehrung

Bei Temperaturen, die unterhalb von ca.  $+5^{\circ}\text{C}$  liegen, gefriert die Luftfeuchtigkeit am Verdampfer (Außenmodul) und es kann sich eine Eisschicht bilden, die den Wärmeübergang von der Luft auf das Kältemittel und den Luftstrom vermindert. Dieses Eis muss beseitigt werden. Mit einem Vierwegeventil wird der Kältemittelkreislauf umgekehrt, sodass das Heißgas des Verdichters nun den ursprünglichen Verdampfer durchströmt und das entstandene Eis abschmelzt. Die Einleitung des Abtauvorgangs erfolgt nicht nach vorgegebenen Zeiten, sondern energiesparend bedarfsabhängig.

## Kühlbetrieb

Auf Grund der Kreislaufumkehr ist es auch möglich zu Kühlen. Im Kühlbetrieb werden die Komponenten des Kältekreislaufs genutzt, um kaltes Wasser zu erzeugen, damit einem Gebäude Wärme entzogen werden kann. Dies ist durch eine dynamische Kühlung oder eine stille Kühlung möglich.

Bei der **dynamischen Kühlung** erfolgt eine aktive Übertragung der Kälteleistung auf die Raumluft. Dies geschieht mit wassergeführten Lüftungskonvektoren. Hierbei sind Vorlauftemperaturen unterhalb des Taupunktes erwünscht, um höhere Kälteleistungen zu übertragen und die Raumluft zu entfeuchten.

Die **stille Kühlung** beruht auf der Aufnahme von Wärme über gekühlte Boden-, Wand- oder Deckenflächen. Wasserdurchströmte Rohre machen die Bauteile dabei zu thermisch wirksamen Wärmetauschern. Die Kühlmitteltemperaturen müssen hierbei oberhalb des Taupunktes liegen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Hierfür ist eine Taupunktüberwachung notwendig.

Es wird eine dynamische Kühlung mit Gebläsekönvektoren empfohlen, um eine erhöhte Kühlleistung zu erreichen und an schwülen Sommertagen den Raum auch zu entfeuchten. Entsprechende Geräte der Serien KWD, KWK und WLT-S finden Sie auf unserer Internetseite: "[www.remko.de](http://www.remko.de)". Darüber hinaus ist keine Taupunktüberwachung erforderlich.

Der Behaglichkeitsbereich im Bild unten verdeutlicht, welche Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Mensch als angenehm empfindet. Dieser Bereich sollte beim Heizen oder Klimatisieren von Gebäuden erreicht werden.




Abb. 43: Behaglichkeitsbereich

### 3.2 Zusatzausstattung

Das Innenmodul ist zusätzlich mit einem emailiertem 200 oder 300 l Trinkwasserspeicher ausgestattet. Eine elektrische Zusatzheizung 6 kW ist bereits installiert. Diese Serie ist infolgedessen das ideale Gerät, wenn die Wärmepumpe als alleiniger Wärmeerzeuger vorgesehen ist (monoenergetischer Betrieb).



*Die Firma REMKO GmbH & Co. KG bestätigt hiermit, dass das gelieferte Produkt der Positivliste der UBA entspricht.*

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 4 Montage

### 4.1 Systemaufbau WKF NEO-compact 80




Abb. 44: Systemaufbau WKF NEO-compact 80

- |   |   |
|---|---|
| A: Außenbereich   | 2: Außenmodul   |
| B: Innenbereich   | 2a: Ventilator  |
| 1: Innenmodul   | 2b: Netzzuleitung Außenmodul<br>= 230V/1~/50Hz, 16A (z.B. 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| 1a: Vorlauf Heizung (1 1/4" AG)   | 2c: Kondensatwanne Außenmodul<br>(Ablauf muss frostsicher ausgeführt werden!)       |
| 1b: Rücklauf Heizung (1 1/4" AG)  | 3: Steuerleitung abgeschirmt (z.B. 2 x 1 mm <sup>2</sup> )                          |
| 1c: Netzzuleitung Innenmodul<br>= 230V/1~/50Hz, 10A (z.B. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) | 4: Kältemittelleitungen 1/4" und 1/2"   |
| 1d: Netzzuleitung elektrische Zusatzheizung<br>(z.B. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> )      |   |

## 4.2 Systemaufbau WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130




Abb. 45: Systemaufbau WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130

- |   |   |
|---|---|
| A: Außenbereich   | 2: Außenmodul   |
| B: Innenbereich   | 2a: Ventilator  |
| 1: Innenmodul   | 2b: Netzzuleitung Außenmodul<br>= 230V/1~/50Hz, 20A (z.B. 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| 1a: Vorlauf Heizung (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " AG)                            | 2c: Kondensatwanne Außenmodul<br>(Ablauf muss frostsicher ausgeführt werden!)       |
| 1b: Rücklauf Heizung (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " AG)                           | 3: Steuerleitung abgeschirmt (z.B. 2 x 1 mm <sup>2</sup> )                          |
| 1c: Netzzuleitung Innenmodul<br>= 230V/1~/50Hz, 10A (z.B. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) | 4: Kältemittelleitungen 3/8" und 5/8"   |
| 1d: Netzzuleitung elektrische Zusatzheizung<br>(z.B. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> )      |   |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 4.3 Systemaufbau WKF NEO-compact 170




Abb. 46: Systemaufbau WKF NEO-compact 170

- |   |   |
|---|---|
| A: Außenbereich   | 2: Außenmodul   |
| B: Innenbereich   | 2a: Ventilator  |
| 1: Innenmodul   | 2b: Netzzuleitung Außenmodul<br>= 400V/3~/50Hz, 3 x 16A (z.B. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| 1a: Vorlauf Heizung (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " AG)                            | 2c: Kondensatwanne Außenmodul<br>(Ablauf muss frostsicher ausgeführt werden!)           |
| 1b: Rücklauf Heizung (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " AG)                           | 3: Steuerleitung abgeschirmt (z.B. 2 x 1 mm <sup>2</sup> )                              |
| 1c: Netzzuleitung Innenmodul<br>= 230V/1~/50Hz, 10A (z.B. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) | 4: Kältemittelleitungen <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " und <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
| 1d: Netzzuleitung elektrische Zusatzheizung<br>(z.B. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> )      |   |

## 4.4 Allgemeine Montagehinweise

- Zur Installation der Gesamtanlage ist diese Anleitung zu beachten.
- Das Gerät sollte in der Originalverpackung so nah wie möglich an den Montageort gebracht werden, um Transportschäden zu vermeiden.
- Das Gerät ist auf sichtbare Transportschäden zu kontrollieren. Eventuelle Mängel müssen umgehend dem Vertragspartner und der Spedition gemeldet werden.
- Es sind geeignete Montageorte hinsichtlich des Betriebsgeräusches und der Installationswege zu wählen.
- Die Absperrventile der Kältemittelleitungen dürfen erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme geöffnet werden.
- Die Außenmodule sind bereits für eine einfache Länge vorgefüllt. Für weitere Längen beachten Sie die Tabellen im Absatz "Kältemittel hinzufügen" im Kapitel "Kältetechnische Inbetriebnahme".
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen nach den gültigen DIN- und VDE-Bestimmungen durchgeführt werden.
- Die elektrischen Leitungen sind stets fachgerecht in den Elektroklemmen zu befestigen. Es könnte sonst zu Bränden kommen.
- Achten Sie darauf, dass weder kältemittelführende noch wasserführende Rohre durch den Schlaf- oder Wohnbereich geführt werden.

### **GEFAHR!**

Die Installation kältetechnischer Anlagen ist ausschließlich von geschultem bzw. zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen! (Sachkundekategorie I)

### **HINWEIS!**

Kältemittelleitungen müssen gegen den Eintritt von Feuchtigkeit und Schmutz durch geeignete Kappen, bzw. Klebebänder abgeschottet werden. Kältemittelleitungen dürfen nie geknickt oder eingedrückt werden! Kältemittelleitungen dürfen nur mit geeigneten Rohrabschneidern abgelängt werden (keine Bügelsäge oder dergleichen Werkzeuge verwenden)!

### **GEFAHR!**

Sämtliche elektrische Installationen sind von Fachunternehmen auszuführen!

### Wanddurchbruch

- Es muss ein Wanddurchbruch von mindestens 70 mm Durchmesser und 10 mm Gefälle von Innen nach Außen erstellt werden.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der Durchbruch innen ausgepolstert oder z.B. mit einem PVC-Rohr ausgekleidet werden (siehe Abbildung).
- Nach erfolgter Montage ist der Wanddurchbruch bauseits unter Beachtung des Brand-schutzes mit geeigneter Dichtmasse zu verschließen.




Abb. 47: Wanddurchbruch

- 1: Einspritzleitung / 2: Steuerleitung  
3: Zuleitung / 4: Saugleitung



Um eine wasserdichte Rohr-/Kabeleinführung zu erstellen und um Schäden zu vermeiden empfehlen wir eine REMKO Rohrdurchführung.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 4.5 Aufstellung, Montage Innenmodul

### Mindestvolumen des Aufstellraums

Durch den Einsatz von umweltfreundlichen Kältemitteln müssen die Aufstellräume in Abhängigkeit der Gesamtfüllmenge ggf. eine Mindestgröße/Mindesvolumen aufweisen. Sollte die Gesamtfüllmenge größer als 1,84 kg aufweisen muss die Betrachtung nach DIN EN 60335 T2-T40 erfolgen. In der folgenden Tabelle wird die Mindest- Raumfläche in Abhängigkeit der Kältemittel Füllmenge angegeben.




Abb. 48: Mindestfläche für unbelüftete Aufstellräume in Abhängigkeit der Füllmenge bei einer Installationshöhe von 1,6 m

1: Grundfläche [m<sup>2</sup>] / 2: Füllmenge Kältemittel [kg]

Sollte die Raumfläche nicht eingehalten werden können, muss ein Raumverbund durch Luftgitter oder Türschlitze hergestellt werden. Des weiteren kann auch eine maschinelle Belüftung des Aufstellraumes installiert werden.

Die notwendigen Querschnitte der Verbindungsöffnungen können dann nach DIN EN 60335 T2-T40 berechnet werden.

Kältemittelfüllmenge [kg] je einfache Leitungslänge [m] pro Kreis. Installationshöhe Innenmodul 1,6 m

| [m]                 | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| WKF NEO-compact 80  | 1,00 <sup>1)</sup> | 1,03 <sup>1)</sup> | 1,06 <sup>1)</sup> | 1,09 <sup>1)</sup> | 1,12 <sup>1)</sup> | 1,15 <sup>1)</sup> | 1,18 <sup>1)</sup> | 1,21 <sup>1)</sup> |
| WKF NEO-compact 100 | 1,60 <sup>1)</sup> | 1,63 <sup>1)</sup> | 1,66 <sup>1)</sup> | 1,69 <sup>1)</sup> | 1,72 <sup>1)</sup> | 1,75 <sup>1)</sup> | 1,78 <sup>1)</sup> | 1,81 <sup>1)</sup> |
| WKF NEO-compact 130 | 1,80 <sup>2)</sup> | 1,83 <sup>2)</sup> | 1,86 <sup>2)</sup> | 1,89 <sup>2)</sup> | 1,92 <sup>2)</sup> | 1,95 <sup>2)</sup> | 1,98 <sup>2)</sup> | 2,01 <sup>2)</sup> |
| WKF NEO-compact 170 | 2,55 <sup>2)</sup> | 2,58 <sup>2)</sup> | 2,61 <sup>2)</sup> | 2,64 <sup>2)</sup> | 2,67 <sup>2)</sup> | 2,70 <sup>2)</sup> | 2,73 <sup>2)</sup> | 2,76 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Keine Vorgabe an den Aufstellraum

<sup>2)</sup> Mindestgröße des Aufstellraums muss beachtet werden

Weiter siehe nächste Seite

| [m]                 | 13                 | 14                 | 15                 | 16                 | 17                 | 18                 | 19                 | 20                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| WKF NEO-compact 80  | 1,24 <sup>1)</sup> | 1,27 <sup>1)</sup> | 1,30 <sup>1)</sup> | 1,33 <sup>1)</sup> | 1,36 <sup>1)</sup> | 1,39 <sup>1)</sup> | 1,42 <sup>1)</sup> | 1,45 <sup>1)</sup> |
| WKF NEO-compact 100 | 1,84 <sup>1)</sup> | 1,87 <sup>2)</sup> | 1,90 <sup>2)</sup> | 1,93 <sup>2)</sup> | 1,96 <sup>2)</sup> | 1,99 <sup>2)</sup> | 2,02 <sup>2)</sup> | 2,05 <sup>2)</sup> |
| WKF NEO-compact 130 | 2,04 <sup>2)</sup> | 2,07 <sup>2)</sup> | 2,10 <sup>2)</sup> | 2,13 <sup>2)</sup> | 2,16 <sup>2)</sup> | 2,19 <sup>2)</sup> | 2,22 <sup>2)</sup> | 2,25 <sup>2)</sup> |
| WKF NEO-compact 170 | 2,79 <sup>2)</sup> | 2,82 <sup>2)</sup> | 2,85 <sup>2)</sup> | 2,88 <sup>2)</sup> | 2,91 <sup>2)</sup> | 2,94 <sup>2)</sup> | 2,97 <sup>2)</sup> | 3,00 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Keine Vorgabe an den Aufstellraum

<sup>2)</sup> Mindestgröße des Aufstellraums muss beachtet werden

Sollte das Mindestvolumen nicht realisiert werden können, ist ein Abluftventilator zu installieren. Dieser kann im Dauerbetrieb laufen oder mittels dem R32-Gasdetektor (aus dem Zubehör EDV Nr. 260829) eingeschaltet werden. Die Absaugung muss im unteren Bereich erfolgen. Die Abluftmenge des Ventilators ist abhängig von der Gesamtfüllmenge der Wärmepumpe. Bei maximal möglicher Füllmenge muss der Volumenstrom 120 m<sup>3</sup>/h fördern können.

### Aufstellung des Innenmoduls

- Das Innenmodul muss auf einen festen, ebenen Untergrund gestellt werden.
- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig für das Gewicht des Innenmoduls sein.
- Mit den höhenverstellbaren Füßen kann das Innenmodul exakt ausgerichtet werden.
- Das Innenmodul ist so zu montieren, dass zu allen Seiten ausreichend Platz zu Montage- und Wartungszwecken vorhanden ist. Ebenfalls erforderlich ist ausreichender Platz für die Montage der Rohrleitungen und der Sicherheitsgruppe oberhalb des Moduls.
- Alle Anschlüsse und Rohrverbindungen sind auf Dichtheit zu prüfen und Verschraubungen und Stopfen nachzuziehen.

#### **WARNUNG!**

Es darf nur für den Anwendungsfall geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden.



Abb. 49: Aufstellung des Innenmoduls

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Mindestabstände Innenmodule




Abb. 50: Mindestabstände Innenmodule

## Sicherheitsbaugruppe - Beschreibung

Im seltenen Fällen kann es passieren, das Kältemittel ins Heizungswasser strömt. Um ein unkontrolliertes Ausströmen in den Aufstellungsraum zu vermeiden, empfehlen wir die ggf. austretende Gase über eine Abblasleitung vom Sicherheitsventil in den Außenbereich zu führen. Dabei sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Im folgenden einige Hinweise zur Installation der Abblasleitung des Sicherheitsventiles in den Außenbereich.

## Membran-Sicherheitsventile

### ! HINWEIS!

Um Schäden zu vermeiden muss der Einbau, die Inbetriebnahme und die Wartung der Membran-Sicherheitsventile stets wie in der Montageanleitung angegeben erfolgen.

Die Membran-Sicherheitsventile werden nach den Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG hergestellt und sind TÜV-zertifiziert (mit vergrößertem Auslass, bauteilgeprüft gemäß TRD 721 VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil SV100).

## Sicherheitsbaugruppe

Die Konsole besteht aus massiven Messingguss CB753S. Die sich im Heizungswasser befindlichen kleinen Luftblasen werden, bedingt durch die besondere Form, zum automatischen Schnellentlüfter geführt.

Der unterer Anschluss ,für die Anschlussleitung an der Wärmepumpe, ist mit 1" Innengewinde versehen.

Als Isolierung dient eine vorgeformte Polystyrol-Schale nach DIN 4102-A1.

Zur kompletten Sicherheitsbaugruppe gehören:

1. Ein Heizungsmanometer  $1/4"$ ,  $\varnothing$  63 mm, mit grüner Fahne und rotem Stellzeiger und Metallgehäuse. Das automatische Absperrventil  $3/8" \times 1/4"$  erlaubt den problemlosen Austausch ohne die Anlage entleeren zu müssen.
2. Ein automatischer Schnellentlüfter mit einem Absperrventil, Messingausführung, einem Schwimmer aus hochwertigen Kunststoff und funktionssicheren Ventil. Anschluss =  $3/8"$  mit einer O-Ring-Dichtung.
3. Ein Membran-Sicherheitsventil  $1/2" \times 3/4"$ , bauteilgeprüft, in kompakter Messingausführung und einem Ansprechdruck von 3 bar für Leistung bis 50 kW bzw. 45 000 kcal/h.

Die Sicherheitsbaugruppe kann nur für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zur einer Leistung von bis zu 50 KW eingesetzt werden.

## Montage der Sicherheitsbaugruppe

### ! WARNUNG!

Temperaturen des Wassers oder Wassergemisches über 50 °C können Verbrennungen verursachen.

Achten Sie drauf, dass diese hohen Temperaturen während der Montage der Sicherheitsventile keinerlei Gefahr für Personen darstellen.

### ! VORSICHT!

Beschädigen Sie nicht bei der Montage die Anschlussgewinde. So vermeiden Sie Sach- und Personenschäden.

**⚠ VORSICHT!**

Alle Anschlüsse müssen dicht ausgeführt werden.

Die Armaturen und Geräte (Manometer, Schnellentlüfter und Sicherheitsventil) sind in die Konsole eingedichtet und auf Funktion und Dichtheit geprüft. Montieren Sie wegen des Sicherheitsventils nach EN 12828 über dem Niveau und in unmittelbarer Nähe des Wärmeerzeugers.

Führen Sie die Verbindungsleitung (mindestens  $\frac{3}{4}$ " DN = 20 mm) mit handelsüblichen zulässigen Werkstoffen so kurz wie möglich aus. Es darf kein Absperrventil eingebaut werden.

Montieren Sie die Sicherheitsbaugruppe so, dass die Armaturen senkrecht stehen.

Der Durchmesser der Abblasleitung für das Sicherheitventil muss dem Durchmesser des Ventilaustritts entsprechen.

**Sicherheitsbaugruppe - Montageschema**




Abb. 51: Sicherheitsbaugruppe - Montageschema

- A: Außenmodul
- B: Innenmodul
- C: Sicherheitsbaugruppe
- D: Kaltwasser
- E: Zirkulation

- F: Warmwasser
- G: Heizkreis Fußboden
- H: Vorlaufleitung
- I: Rücklaufleitung

Die max. Länge darf 2 m nicht überschreiten, mehr als 2 Bögen sind unzulässig. Werden diese Max.-Werte überschritten (2 Bögen und 2 m Leitung), so ist für die Abblasleitung die nächstgrößere Dimension zu wählen. Beachten Sie aber auch hier, dass mehr als 3 Bögen und 4 m Leitungslänge unzulässig sind.

**! HINWEIS!**

Führen Sie die Montage so, dass die Sicherheitsbaugruppe über dem Niveau des Wärmeerzeugers platziert ist.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 4.6 Aufstellung, Montage Außenmodul

### Aufstellplatz Außenmodul

- Das Gerät darf nur an einer tragfähigen Konstruktion oder Wand befestigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Außenmodul ausschließlich senkrecht montiert wird. Der Standort sollte gut belüftet sein.
- Um die Geräuschentwicklung zu minimieren, ist eine Montage auf Bodenkonsolen mit Schwingungsdämpfern und ein großer Abstand zu schallreflektierenden Wänden vorzuziehen.
- Bei der Installation müssen die auf der nächsten Seite angegebenen Mindestfrei-räume eingehalten werden. Diese Mindestabstände dienen zum ungehinderten Luftein- und -austritt. Die ausgetretene Luft darf nicht wieder angesaugt werden. Beachten Sie dabei die Leistungsdaten der Außenmodule. Außerdem muss sichergestellt werden, dass ausreichend Platz für Montage, Wartung und Reparaturen zur Verfügung steht.
- Wird das Außenmodul in einer Gegend mit starkem Wind aufgestellt, muss das Gerät vor dem Wind geschützt werden und es wird ein zusätzliches Stabilisieren empfohlen. Das kann z.B. mit Drahtseilen oder anderen Konstruktionen realisiert werden (Abb. 52). Bei der Montage sind Schneegrenzen zu beachten (Abb. 53).
- Das Außenmodul muss grundsätzlich immer auf Schwingungsdämpfern gestellt werden. Die Schwingungsdämpfer verhindern Vibrationsübertragungen auf den Boden oder auf das Mauerwerk.
- Mit einer beheizbaren Kondensat-Auffangwanne ist ein Abfließen von Kondensat aus der Wanne gewährleistet. Es muss sichergestellt werden, dass dieses Kondensatwasser frostfrei abgeführt werden kann (Kies, Drainage).
- Ist unterhalb des Gerätes nicht ausreichend Platz für die Kältemittelleitungen, können aus dem seitlichen Verkleidungsblech die vorge-stanzten Aussparungen entfernt werden und die Leitungen durch diese Öffnungen geführt werden.
- Beachten Sie bei der Aufstellung die zu erwartende Schneehöhe und eine Erhöhung um ca. 20 cm, damit ganzjährig ein freies Ansaugen und Ausblasen der Außenluft gewährleistet werden kann (Abb. 53).
- Der Aufstellort des Außenmoduls sollte, in Absprache mit dem Betreiber, in erster Linie hinsichtlich „nicht störender Betriebsgeräusche“ getroffen werden und nicht hinsichtlich „kurzer Wege“. Denn: Dank der Splittechnik hat man ein Höchstmaß an unterschiedlichen Aufstellmöglichkeiten, bei nahezu gleichbleibender Effizienz, gewonnen.




Abb. 52: Schutz vor Wind

1: Wind

### ! HINWEIS!

Der Aufstellungsort des Außenmoduls muss so gewählt werden, dass die auftretenden Betriebsgeräusche weder die Anwohner noch die Betreiber der Anlage stören. Beachten Sie die Vorgaben der TA-Lärm sowie die Tabelle mit den Zeichnungen zum entfernungsabhängigen Schallpegel.




Abb. 53: Schutz vor Schnee

1: Schnee

### ! WARNUNG!

Kältemittel ist schwerer als Luft. Bei Leckagen kann austretendes Kältemittel durch geöffnete Fenster in Räume unterhalb des Aufstellortes eindringen. Wenn Kältemittel aus dem Gerät austritt, sinkt das Kältemittel nach unten und verdrängt die Luft. Es besteht Erstickungsgefahr.

Stellen Sie das Gerät in ausreichender Entfernung zu Lichtschächten auf.

| Immissionsort                                    | Beurteilungspegel nach TA-Lärm |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
|  | tags in dB(A)                  | nachts in dB(A) |
| Industriegebiete                                 | 70                             | 70              |
| Gewerbegebiete                                   | 65                             | 50              |
| Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete        | 60                             | 45              |
| Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete | 55                             | 40              |
| Reine Wohngebiete                                | 50                             | 35              |
| Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten    | 45                             | 35              |

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionswerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

### Definition des Gefahrenbereiches



#### **WARNUNG!**

Der Zugang zum Gerät ist nur befugten und unterwiesenen Personen gestattet. Können nicht befugte Personen in die Nähe der Gefahrenbereiche gelangen, sind diese durch entsprechende Beschilderung/Absperrungen etc. kenntlich zu machen.

- Der äußere Gefahrenbereich umschließt das Gerät mit mindestens 2 m, gemessen am Gerätegehäuse.
- Der äußere Gefahrenbereich kann in Folge der Aufstellung örtlich differieren. Das installierende Fachunternehmen trägt hierfür die Verantwortung.
- Der innere Gefahrenbereich befindet sich innerhalb der Maschine und ist nur durch die Verwendung von entsprechendem Werkzeug erreichbar. Unbefugten Personen ist der Zugang untersagt!

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Mindestabstände der Außenmodule




Abb. 54: Mindestabstände bei Aufstellung eines Außenmoduls in mm

- |   |   |
|---|---|
| <p>1: Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernis hinten</p> <p>2: Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strömungshindernis vorne</p> <p>3: Zwischen zwei Wänden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei; Strömungshindernis vorne und hinten</p> <p>4: In einer Nische, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernis hinten und an beiden Seiten</p> | <p>5: Vor einer überdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernisse hinten und oben</p> <p>6: Vor einer überdachten Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strömungshindernisse hinten und oben</p> <p>a: WKF NEO-compact 80 <math>\geq 150</math> mm<br/>WKF NEO-compact 100/130/170 <math>\geq 200</math> mm</p> |
|---|---|




Abb. 55: Mindestabstände bei Aufstellung mehrerer Außenmodule in mm

- |   |  |
|---|--|
| <p>1: Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strömungshindernis vorne</p> <p>2: In einer Nische, Luftausblas frei nach vorne; Strömungshindernis hinten und an beiden Seiten</p> <p>3: Zwischen zwei Wänden, Luftausblas in Richtung Wand und in Richtung anderer Geräte, Seiten frei; Strömungshindernis vorne und hinten</p> | <p>4: Zwischen zwei Wänden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten der äußeren Geräte frei; Strömungshindernis vorne, hinten und für die inneren Geräte an den Seiten</p> <p>a: WKF NEO-compact 80 <math>\geq 150</math> mm<br/>WKF NEO-compact 100/130/170 <math>\geq 200</math> mm</p> |
|---|--|

## Kondensatanschluss und gesicherte Ableitung




Abb. 56: Kondensatableitung, Versickerung von Kondensat und Streifenfundament (Schnitt)

- 1: Außenmodul
- 2: Bewehrtes Streifenfundament  
H x B x T = 300 x 200 x 800 mm
- 3: Bodenkonsole BK 660/1000
- 4: Kiesschicht zur Versickerung
- 5: Schutzrohr für Kältemittelleitungen und elektrische Verbindungsleitung (temperaturbeständig bis mindestens 80 °C)
- 6: Frostgrenze
- 7: Drainagerohr
- 8: Erdreich

### ! HINWEIS!

Die Kältemittelleitungen müssen bei Verwendung des REMKO Ölabscheiders OA2 von hinten in das Gehäuse eingeführt werden.

## Streifenfundament




Abb. 57: Bemaßung des Streifenfundaments (Draufsicht)

- 1: Außenmodul
- 2: Bewehrtes Streifenfundament  
H x B x T = 300 x 200 x 800 mm
- 5: Schutzrohr für Kältemittelleitungen und elektrische Verbindungsleitung (temperaturbeständig bis mindestens 80 °C)
- 7: Drainagerohr
- a: Ansaugseite (hinten)
- b: Ausblasseite (vorne)

### Bemaßung des Streifenfundaments (alle Maße in mm)

| Maß | WKF            | WKF                                    |
|-----|----------------|--|
|     | NEO-compact 80 | NEO-compact 100/130/170                |
| A   | 800            | 800                                    |
| B   | 200            | 200                                    |
| C   | 690            | 810 <sup>1)</sup><br>610 <sup>2)</sup> |
| D   | 390            | 390 <sup>1)</sup><br>425 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> WKF NEO-compact 100/130

<sup>2)</sup> WKF NEO-compact 170

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Kondensatsanschluss

Auf Grund der Taupunktunterschreitung am Lamellenverflüssiger kommt es während des **Heizbetriebes** zur Kondensatbildung.

Unter dem Gerät sollte eine Kondensatwanne montiert werden, die das anfallende Kondensat ableiten kann.

- Die bauseitige Kondensatleitung ist mit einem Gefälle von mind. 2 % zu verlegen. Gegebenenfalls sehen Sie eine dampfdiffusionsdichte Isolation vor.
- Bei einem Gerätebetrieb unter 4 °C Außentemperatur ist auf eine frostsichere Verlegung der Kondensatleitung zu achten. Ebenfalls ist die untere Gehäuseverkleidung und Kondensatwanne frostfrei zu halten, um ein permanentes Abfließen des Kondensates zu gewährleisten. Ggf. ist eine Rohrbegleitheizung vorzusehen.
- Nach erfolgter Verlegung muss der freie Ablauf des Kondensats überprüft und eine permanente Dichtheit sichergestellt werden.

## Gesicherte Ableitung bei Undichtigkeiten

Mit dem REMKO Ölabscheider OA 2.2 werden die unten aufgeführten Forderungen der regionalen Vorschriften und Gesetze erfüllt.

### **! HINWEIS!**

Bei Anschluss eines externen Ablaufes an den Ölabscheider ist dieser frostfrei zu halten.

## 5 Hydraulischer Anschluss



*Es muss für jede Anlage eine separate Auslegung hinsichtlich des Nennvolumenstromes (siehe technische Daten) erfolgen.*

- Zur hydraulischen Entkoppelung der Heizkreise kann ein Pufferspeicher als hydraulische Weiche eingesetzt werden. Eine hydraulische Entkoppelung ist erforderlich wenn: - verschiedene Vorlauf-Temperaturen zu realisieren sind, z.B. Fußbodenheizung/Radiatoren - der Druckabfall des Heizverteilersystems größer als 80 kPa ist - beim Einsatz weiterer Wärmeerzeuger wie z.B. Festbrennstoffkessel, Solar oder bivalenter Systeme.
- Eine Rohrnetzrechnung muss vor Installation der Wärmepumpe erfolgen. Nach Installation der Wärmepumpe muss ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise vorgenommen werden.
- Eine Fußbodenheizung ist gegen zu hohe Vorlauftemperaturen zu schützen.
- Der Rohrquerschnitt von Vorlauf- und Rücklaufanschluss der Wärmepumpe darf bis zum Anschluss an einen Pufferspeicher nicht verringert werden.
- An geeigneten Stellen müssen Entlüftungsventile und Entleerungshähne vorgesehen werden.
- Das gesamte Rohrnetz der Anlage muss vor Anschluss an die Wärmepumpe gespült werden.
- Ein oder gegebenenfalls mehrere Ausdehnungsgefäße müssen für das gesamte Hydrauliksystem ausgelegt werden.
- Der Anlagendruck des gesamten Rohrnetzes ist an die Hydraulik anzupassen und muss im Ruhezustand der Wärmepumpe kontrolliert werden. Passen Sie auch den Vordruck der gegebenen Förderhöhe an.
- Die im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsbaugruppe besteht aus Manometer, Entlüfter und Sicherheitsventil. Sie wird oben an dem dafür vorgesehenen Rohranschluss auf dem Innenmodul montiert.



Abb. 58: Sicherheitsbaugruppe

- 1: Manometer
- 2: Automatischer Entlüfter
- 3: Sicherheitsventil

- Die Verwendung einer Systemtrennung ist erforderlich wenn kein sauerstoffdiffusionsdichtes Rohr verwendet wurde oder bei Anlagen bei denen bereits Verunreinigungen vorhanden sind.
- Der Schmutzfänger muss bei jeder Wartung der Anlage überprüft werden.
- Zum zusätzlichen Entlüften der Wärmepumpe befindet sich im Innenmodul ein Handentlüfter.
- Es müssen alle sichtbaren metallischen Flächen nachisoliert werden.
- Der Kühlbetrieb über die Heizkreise erfordert eine komplett dampfdiffusionsdichte Isolierung der gesamten Verrohrung.
- Alle abgehenden Heizkreise inklusive des Anschlusses für die Brauchwasserbereitung sind durch Einbau von Rückschlagventile gegen zirkulierendes Wasser zu sichern.
- Vor Inbetriebnahme muss die Anlage gründlich gespült werden. Es ist auch eine Dichtigkeitsprüfung und ein sorgfältiges Entlüften des Innenmoduls und der gesamten Anlage, ggf. mehrmals nach DIN durchzuführen.



Aktuelle Schemata für die hydraulische Einbindung stehen im Internet auf [www.remko.de](http://www.remko.de)

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Hydraulikschemata

Funktionen: Heizen und Warmwasser, inkl. Notheizstab, Smart-Serv.

**Dieses Hydraulikschemata dient lediglich als Planungshilfe, die bauseitige Hydraulik ist durch den Installateur zu planen und auszulegen!**




Abb. 59: Beispiel Hydraulikschemata

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| A: Außenmodul          | E: Raumtemperatur/Feuchtesensor |
| B: Innenmodul          | 1: Kaltwasser                   |
| C: Smart-Control Touch | 2: Warmwasser                   |
| D: Außenfühler         | 3: Ungemischter Kreis           |

Die Wärmepumpe WKF NEO-compact ist Ideal für den Einsatz in Neubauten wenn die Wärmepumpe alleiniger Wärmeerzeuger ist. Im Notfall kann eine elektr. Zusatzheizung (monoenergetische Ausführung) über den Smart-Control eingeschaltet werden.

Der REMKO Trinkwasserspeicher ist ein emaillierter Trinkwasserspeicher. Das 3-Wege-Umschaltventil wird vom Smart-Control für die WW Bereitung umgeschaltet und ist ebenfalls im Innenmodul enthalten.

Die hocheffiziente Primärpumpe kann als Heizkreispumpe genutzt werden und ist je nach Anforderung drehzahl geregelt. Es steht ein bauseitiger Druckverlust von max. 80 kPa zur Verfügung. Sollten die bauseitigen Druckverluste höher sein, muss ein separater Speicher z.B. REMKO KPS 300 als hydraulische Weiche eingesetzt werden. Es steht dann eine REMKO Heizkreisgruppe ungemischt Typ HGU und zwei gemischte Heizkreisgruppen Typ HGM zur Verfügung. Desweiteren werden die Anschlüsse Warmwasser, Kaltwasserzulauf, Zirkulation alle oben am Innenmodul angeschlossen.

Damit die Wärmepumpe effizient und störungsfrei das Heizungssystem direkt (ohne Pufferspeicher) mit Heizungswasser beschicken kann, sind folgende Grundvoraussetzungen zu erfüllen:

- Das Heizungssystem muss mit einer Vorlauftemperatur betrieben werden können (z.B. nur Fußbodenheizung)
- Der Druckabfall des Heizungssystems darf 80 kPa nicht überschreiten
- Es muss ein mind. Wasservolumenstrom von 20 l/min sichergestellt werden. Sollte das nicht möglich sein ist ein Ventil an geeigneter Stelle (letzter Heizkreisverteiler) zu installieren.
- Die Rohrquerschnitte der Leitungen von der Wärmepumpe bis zu den Heizkreisverteilern dürfen nicht reduziert werden
- Das mind. Wasservolumen bei aktiver Kühlung muss beachtet werden

## 6 Kühlung der Wärmepumpe

### Beschreibung Installation Kühlung

#### Kühlen über gemischten Heizkreis (Flächenheizkreis)

Soll mit der Wärmepumpe Serie WKF gekühlt werden, so ist dieses über den gemischten Heizkreis möglich. Der hydraulische Anschluss ist identisch zum Anschluss als Heizkreis. Wird der Kreis für Heizen oder Kühlen verwendet, wird er angeschlossen wie in Abb. 59 dargestellt. Die Sensoren S12 und S11 erfassen die Vor- und Rücklauftemperaturen, wenn ein Heiz-/Kühlpuffer verwendet wird.

#### Kühlen über einen separaten Kühlkreis

Soll für die Kühlung mit dem System ein separater Kühlkreis zusätzlich zu den Heizkreisen verwendet werden, so muss dazu in der Vorlaufleitung ein Umschaltventil (A14), welches mit 230 V angesteuert wird, eingebaut werden. Dieses wird am Regler auf A14 aufgelegt. Im Kühlbetrieb wird das Ventil unter Strom auf den Kühlkreis AB/A gefahren. Wird kein Kühlbetrieb gefahren, steht das Ventil stromlos auf AB/B Heizkreis

#### Taupunktregelung über die Kabelfernbedienung Smart Control

Soll mit der Wärmepumpe Serie WKF eine Kühlfunktion realisiert werden, muss im ausgewählten Referenzraum (z.B. Wohnzimmer) die Kabelfernbedienung Smart Control montiert werden. Es wird empfohlen, es an der Wand zu montieren. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Raumluft frei zugänglich an der Fernbedienung vorbeiströmen kann. Die Fernbedienung erfasst die Raumtemperatur und die Raumfeuchte. Daraus ermittelt es den rechnerischen Taupunkt und steuert entsprechend die Kühlwassertemperatur mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand so, dass der Taupunkt an der Oberfläche der aktivierten Raumfläche sowie an den frei liegenden Rohrleitungen nicht unterschritten wird.



*Die Wassertemperatur in den Rohrleitungen wird durch den Regler über der rechnerischen Taupunkttemperatur gehalten, um Kondensation an den frei liegenden wie auch an unter Putz verdeckt verlegten Rohrleitungen zu vermeiden. Um Schäden durch unsachgemäße Kälteparameter zu vermeiden, empfehlen wir den zu kühlenden Kreis entsprechend mit Glykol zu befüllen.*

Es wird empfohlen zusätzlich ein Taupunktwärter 230 V mit zugehörigen Rohr-Temperatur Sensoren an die Vorlaufleitungen außerhalb der Wärmepumpe zu montieren. Der Ort soll so gewählt werden, dass er an der ungünstigsten Stelle im Sinne der Taupunktunterschreitung montiert wird. Der Taupunktwärter wird so verkabelt, dass er in der Zuleitung der EVU-Sperre zum Regler (Eingang S16) die Verbindung trennt, um die Wärmepumpe abzuschalten.

#### Kühlung ohne montierte Kabelfernbedienung im Raum

Soll keine zusätzliche Fernbedienung außerhalb der Wärmepumpe im Raum installiert werden, so erfolgt die Regelung der minimalen Vorlauftemperatur über die Außentemperatur minus 6 K. Es ist sodann zwingend ein zusätzliche Taupunktwärter 230 V mit zugehörigen Rohr-Temperatur Sensoren an die Vorlaufleitungen außerhalb der Wärmepumpe erforderlich. Der Ort soll so gewählt werden, dass er an der ungünstigsten Stelle im Sinne der Taupunktunterschreitung montiert wird. Der Taupunktwärter wird so verkabelt, dass er in der Zuleitung der EVU-Sperre zum Regler (Eingang S16) die Verbindung trennt, um die Wärmepumpe abzuschalten.

#### Kühlung über einen parallelen Pufferspeicher als Systemgrenze

Soll das System mit einem parallelen Pufferspeicher betrieben werden, der als Systemgrenze zum Verbraucherkreis fungiert, so muss keine Fernbedienung im Wohnraum montiert werden, wenn die Regelung des verbrauchenden Kühlkreises über einen fremden Regler betrieben wird.

#### Kühlung über Festwert

Soll keine zusätzliche Fernbedienung im Raum installiert werden, kann auch über einen Festwert die Kühlung gefahren werden, der oberhalb des Taupunktes liegt.

### ! HINWEIS!

#### Mindestwasservolumen

Sollte das bauseitige Anlagen-/Wasservolumen im Kühlkreis kleiner 5 l/kW Kühlleistung sein wird ein zusätzlicher Pufferspeicher zur Volumenvergrößerung empfohlen. Dieser kann als Reihenpuffer im Rücklauf oder als hydraulische Weiche eingebunden werden. Dafür kann der Pufferspeicher der Serie KPS von REMKO geliefert werden.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 7 Korrosionsschutz

Wenn die metallischen Werkstoffe einer Heizanlage korrodieren, ist stets Sauerstoff im Spiel. Auch der pH-Wert und der Salzgehalt spielen dabei eine tragende Rolle. Wer als Installateur seinen Kunden eine nicht durch Sauerstoff-Korrosion gefährdete Warmwasser-Heizungsanlage ohne Einsatz von Chemikalien gewährleisten möchte, muss auf folgende Punkte achten:

- Korrekte Systemauslegung durch den Heizungsbauer/Planer und
- in Abhängigkeit von den installierten Werkstoffen: Befüllen der Heizungsanlage mit enthartetem Weichwasser oder voll entsalztem VE-Wasser mit Kontrolle des pH-Werts nach 8 bis 12 Wochen.

Die VDI 2035 gilt für die unten aufgeführten Anlagentypen. Werden für diese Anlagen die Richtwerte für das Füll-, Ergänzungs- und Kreislaufwasser überschritten, muss eine Wasseraufbereitung erfolgen.

Geltungsbereich der VDI 2035:

- Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN 4753 (nur Blatt 1)
- Warmwasserheizungsanlagen nach DIN EN 12828 innerhalb eines Gebäudes bis zu einer Vorlauftemperatur von 100 °C
- Anlagen, die Gebäudekomplexe versorgen und deren Ergänzungswasservolumen während der Lebensdauer höchstens das zweifache des Füllwasservolumens beträgt

Die Anforderungen der VDI 2035 Blatt 1 hinsichtlich der Gesamthärte finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

|                                 | Gesamthärte [°dH] in Abhängigkeit des spezifischen Anlagenvolumens |                        |            |
|---------------------------------|--|------------------------|------------|
| <b>Gesamtheizleistung in kW</b> | < 20 l/kW  | ≥ 20 l/kW und <50 l/kW | ≥ 50 l/kW  |
| <b>bis 50 kW</b>                | ≤ 16,8 °dH   | ≤ 11,2 °dH             | ≤ 0,11 °dH |

Die folgende Tabelle gibt den erlaubten Sauerstoffgehalt in Abhängigkeit des Salzgehaltes wieder.

| Richtwerte für das Heizungswasser gemäß VDI 2035 Blatt 2 |       |               |            |
|--|-------|---------------|------------|
|  |       | salzarm       | salzhaltig |
| <b>Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C</b>                | µS/cm | < 100         | 100-1500   |
| <b>Sauerstoffgehalt</b>                                  | mg/l  | < 0,1         | < 0,02     |
| <b>pH-Wert bei 25°C</b>                                  |       | 8,2 - 10,0 *) |            |

\*) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-Bereich eingeschränkt: pH-Wert bei 25 °C beträgt 8,2-8,5 (max. 9,0 für Aluminium-Legierungen)

### Wasserbehandlung durch Chemikalien

Eine Wasserbehandlung durch Zugabe von Chemikalien soll auf Ausnahmen beschränkt sein. Die VDI 2035 Blatt 2 fordert unter Punkt 8.4.1 sogar explizit, dass alle Wasserbehandlungsmaßnahmen in einem Anlagenbuch zu begründen und zu dokumentieren sind. Das hat seinen Grund, denn unsachgemäßer Einsatz von Chemikalien führt:

- Häufig zum Versagen von Elastomerwerkstoffen
- Zu Verstopfungen und Ablagerungen aufgrund des sich bildenden Schlamms

- Zu defekten Gleitringdichtungen bei Pumpen
- Zur Bildung von Biofilmen, die eine mikrobiell beeinflusste Korrosion verursachen bzw. die Wärmeübertragung erheblich verschlechtern können



Bei salzarmen Wasser und dem richtigem pH-Wert können kurzzeitig selbst Sauerstoffkonzentrationen bis 0,5 mg/l toleriert werden.

**! HINWEIS!**

Wärmepumpenanlagen und Komponenten der Firma REMKO müssen mit VE-Wasser (vollentsalzt) befüllt und betrieben werden. Zusätzlich empfehlen wir den von uns angebotenen Heizungsvollschutz zu verwenden. Bei Anlagen die zur Kühlung verwendet werden sollte der Vollschutz mit Glykol verwendet werden. Eine Überprüfung des Anlagenwassers sollte bei jeder Wartung mind. jedoch ein mal jährlich vorgenommen werden. Schäden, die aus Nichtbeachtung resultieren, unterliegen nicht der Gewährleistung. Nachstehend finden Sie ein entsprechendes Protokoll zur Dokumentation der Befüllung.

## Befüllung der Heizungsanlage mit vollentsalztem Wasser



|   | Erstbefüllung | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---|---------------|---------|---------|---------|
| Befüllt am                                |               |         |         |         |
| Anlagenvolumen [Liter]                    |               |         |         |         |
| °dH-Wert                                  |               |         |         |         |
| pH-Wert                                   |               |         |         |         |
| Leitfähigkeit [ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ] |               |         |         |         |
| Konditioniermittel (Name und Menge)       |               |         |         |         |
| Molybdängehalt [mg/l]                     |               |         |         |         |
| Unterschrift                              |               |         |         |         |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihr Heizungsfachbetrieb:

**VDI-Richtlinie 2035**  
**Jährliche Kontroll-**  
**messung durchführen!**

Abb. 60: Protokoll der Befüllung mit vollentsalztem Wasser

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Fördermedien der Pumpen

### Grundfos Pumpe

Die Pumpe ist zur Umwälzung folgender Medien geeignet:

- Reine, dünnflüssige, nicht aggressive und nicht explosive Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile
- Mineralölfreie Kühlflüssigkeiten
- Enthärtetes Wasser

Die kinematische Viskosität von Wasser beträgt  $\vartheta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$  (1 cSt) bei 20 °C. Wenn Sie die Pumpe zum Fördern von Flüssigkeiten mit einer anderen Viskosität verwenden, wird die Förderleistung der Pumpe herabgesetzt.

Beispiel: Ein Wasser-Glykol Gemisch mit 50 % Glykolanteil besitzt bei 20 °C eine Viskosität von ca.  $10 \text{ mm}^2/\text{s}$  (10 cSt). Dann ist die Förderleistung um ca. 15 % herabgesetzt.

Es dürfen dem Wasser keine Zusätze zugegeben werden, die die Funktion der Pumpe beeinträchtigen.

Bei der Auslegung der Pumpe ist die Viskosität des Fördermediums zu berücksichtigen.

### Wilo Pumpe

Die Pumpe kann zur Förderung von Wasser-Glykol-Gemischen mit einem Glykolanteil von bis zu 50 % eingesetzt werden.

Beispiel für ein Wasser-Glykol-Gemisch:

Maximal zulässige Viskosität: 10 bis 50 cSt. Dies entspricht einem Wasser-Ethylenglykol-Gemisch mit einem Glykolanteil von ca. 50 % bei -10 °C.

Die Pumpe wird über eine leistungsbegrenzende Funktion geregelt, die vor Überlastung schützt.

Die Förderung von Glykolgemischen hat Einfluss auf die MAX-Kennlinie, weil die Förderleistung je nach Glykolgehalt und Medientemperatur entsprechend herabgesetzt wird.

Damit die Wirkung des Glykols nicht nachlässt, sind Temperaturen oberhalb der für das Medium angegebenen Nenntemperatur zu vermeiden. Allgemein ist die Betriebsdauer mit hohen Medientemperaturen zu minimieren.

Vor dem Hinzufügen des Glykolgemisches ist die Anlage unbedingt zu reinigen und zu spülen.

Um Korrosion oder Ausfällungen zu vermeiden, ist das Glykolgemisch regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu wechseln. Muss das Glykolgemisch weiter verdünnt werden, sind die Vorgaben des Glykolherstellers zu beachten.

## 8 Notheizbetrieb

Bei einem Ausfall des Außenmoduls können Sie den Notheizbetrieb folgendermaßen starten:

1. Durch Drücken des REMKO Logos in der rechten oberen Ecke des Displays gelangen Sie in die Ebene "Experte". Geben Sie über die "+" und "-" Taste der Reihe nach das Passwort "0321" ein und bestätigen Sie die Eingabe indem Sie das "OK"-Feld in der rechten unteren Ecke berühren.
2. In der Expertenebene im Menüpunkt "Einstellungen⇒Grundeinstellungen⇒Systemkonfiguration" muss die Wärmepumpe deaktiviert werden. Nachdem die Wärmepumpe ausgeschaltet worden ist, wird die Zusatzheizung freigegeben.
3. Ein manuelles Einstellen des Sollwertes am elektrischen Heizelement ist nicht notwendig.
4. Der Smart-Control wird die komplette Heizungsregelung und das Zuschalten des Heizelementes übernehmen.

Um den Notheizbetrieb wieder zu deaktivieren, muss die Wärmepumpe in der Expertenebene wieder aktiviert werden.

## 9 Kältetechnischer Anschluss

### 9.1 Anschluss der Kältemittelleitungen

- Das Außenmodul und das Innenmodul werden mit zwei Kupferleitungen (Kupferrohre in Kühl-schrankqualität) der Dimensionen:  
WKF NEO-compact 80: 1/4"-1/2"  
WKF NEO-compact 100/130: 3/8"-5/8"  
WKF NEO-compact 170: 3/8"-3/4"  
verbunden (REMKO Zubehör).
- Beim Biegen der Kältemittelleitungen ist auf die Biegeradien zu achten, um ein Knicken der Rohre zu verhindern. Eine Rohrstelle sollte nie zweimal gebogen werden, um Versprödung oder Rissbildung zu vermeiden.
- Beim Verlegen der Kältemittelleitungen ist auf geeignete Befestigung und Isolierung zu achten.
- Die Verbindung der Kupferrohre erfolgt durch eine nicht lösbare Verbindung durch Hartlöten. Die Lötverbindungen sind unter Schutzatmosphäre zu erstellen um Zunderbildung im Inneren zu vermeiden.  
Am Innenmodul werden die Kupferleitungen unter Schutzgasatmosphäre gelötet um einer nicht lösbare Verbindung herzustellen.




Abb. 61: Entgraten der Kältemittelleitung

- 1: Kältemittelleitung
- 2: Entgrater

#### Anschluss am Gerät

- Die Abdeckung des Außenmoduls muss demontiert werden. Eventuell sind auch die vorgestanzenen Durchführungen zu entfernen.
- Die werkseitigen Schutzkappen müssen entfernt werden.

- Die im Lieferumfang enthaltenen Übergänge für die Kältemittelleitungen sind für den Anschluss zu verwenden.
- Die Verbindung der Kältemittelleitungen an den Geräteanschlüssen sollte zunächst per Hand erfolgen, um einen richtigen Sitz zu gewährleisten.
- Alle brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe der Lötstelle müssen entfernt oder gegen Entzündung geschützt werden.
- Die installierten Kältemittelleitungen einschließlich der Lötverbindungen müssen bis zum Absperrventil mit geeignetem Dämmmaterial versehen werden.
- Besondere Maßnahmen für eine Ölrückführung des Kompressoröls müssen nicht getroffen werden.

#### ! HINWEIS!

Es dürfen nur Werkzeuge zur Verwendung kommen, die für den Einsatz im Kältebereich zugelassen sind (z. B.: Biegezange, Rohrab-schneider, Entgrater und Bördelwerkzeug) Kältemittelrohre dürfen nicht abgesägt werden.

#### ! HINWEIS!

Es muss bei allen Arbeiten ausgeschlossen werden, dass Schmutz, Späne, Wasser, usw. in die Kältemittelrohre gelangt!



Die Außenmodule werden mit den passenden Bördel-Überwurfmuttern ausgeliefert.

### 9.2 Kältetechnische Inbetriebnahme

#### Dichtigkeitskontrolle

Sind alle Verbindungen hergestellt, wird die Manometerstation wie folgt an den entsprechenden Schraderventilanschlüssen angeschlossen, sofern vorhanden:

blau = großes Ventil = Saugdruck

# REMKO Serie WKF NEO-compact

Nach erfolgtem Anschluss wird die Dichtigkeitsprüfung mit getrocknetem Stickstoff durchgeführt. Zur Dichtigkeitskontrolle werden die hergestellten Verbindungen mit Lecksuchspray besprüht. Sind Blasen sichtbar, ist die Verbindung nicht korrekt ausgeführt. Ziehen Sie dann die Verschraubung fester an oder erstellen Sie ggf. eine neue Bördelung.

## Evakuieren

Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung wird der Überdruck aus den Kältemittelleitungen entfernt und eine Vakuumpumpe mit einem absoluten Endpartialdruck von min. 10 mbar in Betrieb gesetzt, um einen luftleeren Raum in den Leitungen zu schaffen. Zusätzlich wird so vorhandene Feuchtigkeit aus den Leitungen entfernt.

### **! HINWEIS!**

Es muss ein Vakuum von min. 10 mbar abs. erzeugt werden!

Die Dauer der Vakuumerzeugung richtet sich nach dem Enddruck Rohrleitungsvolumen des Innengerätes und der Länge der Kältemittelleitungen, der Vorgang beträgt jedoch mindestens 60 Minuten. Sind Fremdgase und Feuchtigkeit vollständig aus dem System entfernt worden, werden die Ventile der Manometerstation geschlossen und die Ventile des Außenteiles, wie in Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben, geöffnet.

## Inbetriebnahme

### **! HINWEIS!**

Die Inbetriebnahme ist nur durch speziell geschultes Fachpersonal durchführbar und entsprechend zu dokumentieren.

Nachdem alle Bauteile angeschlossen und geprüft wurden, kann die Anlage in Betrieb genommen werden. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktionen ist vor der Übergabe an den Betreiber eine Funktionskontrolle durchzuführen, um eventuelle Unregelmäßigkeiten während des Gerätebetriebes zu erkennen. Diese Kontrolle ist abhängig von dem montierten Innengerät. In der Bedienungsanleitung des in Betrieb zu nehmenden Innengerätes sind die Verfahrensweisen dokumentiert.

## Funktionskontrolle und Testlauf

Prüfung der folgenden Punkte:

- Dichtigkeit der Kältemittelleitungen.
- Gleichmäßiger Lauf von Kompressor und Ventilator.
- Abgabe wärmeren Wassers im Innenmodul und Abgabe kalter Luft am Außenmodul im Heizbetrieb.
- Funktionsprüfung des Innengerätes und aller Programmabläufe.
- Kontrolle der Oberflächentemperatur der Saugleitung und Ermittlung der Verdampferüberhitzung. Halten Sie zur Temperaturmessung das Thermometer an die Saugleitung und subtrahieren Sie von der gemessenen Temperatur die am Manometer abgelesene Siedepunkttemperatur.
- Dokumentation der gemessenen Temperaturen im Inbetriebnahmeprotokoll.

## Funktionstest des Betriebsmodus Heizen

1. ➤ Nehmen Sie die Verschlußkappen von den Ventilen.
  2. ➤ Beginnen Sie die Inbetriebnahme, indem Sie die Absperrventile des Außenteiles kurzzeitig öffnen, bis das Manometer einen Druck von ca. 2 bar anzeigt.
  3. ➤ Überprüfen Sie die Dichtigkeit aller erstellten Verbindungen mit Lecksuchspray und geeigneten Lecksuchgeräten. Haben Sie keine Leckagen festgestellt, öffnen Sie die Absperrventile durch Drehen, entgegen dem Uhrzeigersinn, mit einem Sechskantschlüssel bis zum Anschlag. Sind Undichtigkeiten festgestellt worden, ist das Kältemittel abzusaugen und die fehlerhafte Verbindung neu zu erstellen. Eine erneute Vakuumerstellung und Trocknung ist zwingend erforderlich!
  4. ➤ Schalten Sie den bauseitigen Hauptschalter bzw. die Sicherung ein.
  5. ➤ Programmieren Sie den Smart-Control.
  6. ➤ Schalten Sie den Heizbetrieb ein
- 
- Bedingt durch die Einschaltverzögerung läuft der Kompressor erst einige Minuten später an.*
7. ➤ Prüfen Sie während des Testlaufes alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion und korrekte Einstellung.
  8. ➤ Messen Sie alle kältetechnische Daten und tragen Sie die Meßdaten in das Inbetriebnahmeprotokoll ein.
  9. ➤ Entfernen Sie das Manometer.

### Abschließende Maßnahmen

- Stellen Sie die Solltemperatur mittels des Smart-Control auf den gewünschten Wert ein.
- Montieren Sie alle demontierten Teile.
- Weisen Sie den Betreiber in die Anlage ein.

#### ! HINWEIS!

Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Absperrventile und Ventilkappen nach jedem Eingriff in den Kältekreis. Verwenden Sie ggf. entsprechendes Dichtungsmaterial.

### Kältemittel hinzufügen

#### ! GEFAHR!

Die Installation kältetechnischer Anlagen ist ausschließlich von geschultem bzw. zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen! (Sachkundekategorie I)

#### ! GEFAHR!

Das verwendete Kältemittel darf nur in flüssiger Form aufgefüllt werden!

#### ! VORSICHT!

Kältemittel entfetten bei Berührung die Haut und führen zu Kälteverbrennungen.

Tragen Sie bei allen Arbeiten mit Kältemitteln chemikalienresistente Schutzhandschuhe.

Tragen Sie zum Schutz der Augen eine Schutzbrille.

#### ! HINWEIS!

Die Kältemittelfüllmenge muss anhand der Überhitzung überprüft werden.

- Das Außenmodul ist mit einer Kältemittelfüllung für eine max. Rohrlänge (siehe nachstehende Tabellen) vorgefüllt.
- Wenn die Länge jeder der Rohrleitungen die max. Rohrlänge überschreitet, ist eine zusätzliche Befüllung pro weiteren Meter Leitung (einfache Länge) erforderlich (siehe nachstehende Tabellen).

| Einfache Leitungslänge          | Zusätzliche Füllmenge |
|---------------------------------|-----------------------|
|                                 | Alle Serien           |
| Bis einschließlich 5 m          | 0 g/m                 |
| 5 m bis max. 30 m pro Kreislauf | 30 g/m                |

### Beispiele

| Einfache Leitungslänge | Zusätzliche Füllmenge |
|------------------------|-----------------------|
|                        | Alle Serien           |
| 5 m                    | 0 g                   |
| 10 m                   | 150 g                 |
| 15 m                   | 300 g                 |
| 20 m                   | 450 g                 |

#### ! HINWEIS!

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial.

Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 1975. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 1975 mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf 100 Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 10 Elektrischer Anschluss

### Wichtige Hinweise



Informationen zu den elektrischen Anschlüssen des Innen- und Außenmoduls, über die Klemmbelegung des I/O-Moduls sowie die Stromlaufpläne finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung "Elektrischer Anschluss"



### HINWEIS!

Bei einer vorhandenen Sperrung der Wärmepumpe durch den Energieversorger (EVU Schaltung) muss der Steuerkontakt S16 des Smart-Control Reglers verwendet werden.

## 11 Vor der Inbetriebnahme

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt folgende Punkte:

- Die Heizungsanlage ist nach VDI 2035 mit VE-Wasser gefüllt. Wir empfehlen die Zugabe von REMKO Heizungsvollschutz (siehe ↗ Kapitel 7 „Korrosionsschutz“ auf Seite 56).
- Es ist eine Wasser.- bzw. Systemtemperatur von min. 20 °C im Rücklauf sicher zu stellen (z.B. mittels Heizstab/Notheizbetrieb).
- Das gesamte Heizungsnetz ist gespült, gereinigt und entlüftet (inkl. hydraulischem Abgleich).
- Die Kältemittelfüllmengen sind ggf. zu erweitern! Bei WKF >10 m um 50 g/m, (einfache Gesamtleitungsmenge beider Geräte).
- Die Kältemittelleitungen sind ohne Knicke im Schutzrohr verlegt. Das Schutzrohr ist trocken und gegen eintretendes Wasser fachmännisch wasserdicht verschlossen.
- **Die Wärmepumpe wird nicht freigegeben wenn eine Außentemperatur unter 10 °C am Außenfühler gemessen wird und die Wassereintrittstemperatur (Rücklauf) unter 15 °C ist.**



### HINWEIS!

Bei Nichtbeachtung der o.g. Punkte kann keine Inbetriebnahme durchgeführt werden. Dadurch resultierende Schäden unterliegen dann nicht der Gewährleistung!

## 12 Inbetriebnahme

### Touch-Display und Hinweise zur Inbetriebnahme

Mit dem Smart-Control erfolgt die Bedienung und Steuerung der kompletten Heizungsanlage. Die Bedienung des Smart-Control erfolgt über das Touch-Display.

- Werkseitig ist die Anlage vorinstalliert. Nach einem Reset des Smart-Control werden die Parameter auf Auslieferungszustand geladen.
- Vor der eigentlichen Inbetriebnahme sollte es eine intensive Sichtkontrolle geben.
- Spannungsversorgung einschalten.
- Danach werden die vorinstallierten Daten geladen und die Parameter können mit Hilfe des Inbetriebnahmeassistenten oder in der Systemkonfiguration eingestellt werden. Die Informationen hierzu finden Sie in der separaten Bedienungsanleitung des Smart-Control.

### ! HINWEIS!

Vor der Inbetriebnahme muss das gesamte System inklusive Warmwasserspeicher gefüllt sein!

### Übersicht über die Bedienelemente




Abb. 62: Startbildschirm des Smart-Control Touch

- 1: Übersicht (Schnellzugriff)
- 2: Informationen (Schnellzugriff)
- 3: Einstellungen (Schnellzugriff)
- 4: Meldungen (Warnungen, Hinweise und Fehler)

### Funktion Display

Bei der REMKO Smart-Control Touch Regelung handelt es sich um ein Bedienmodul mit Touch-Display. Die Bedienung erfolgt intuitiv und ist selbsterklärend durch die Klartextanzeige in der Bedienoberfläche des Reglers. Um Parameter anzupassen und zu ändern werden keine Tasten benötigt, dies erfolgt durch berühren der Oberfläche des Reglers an den entsprechenden Stellen. Die Installation weiterer Funktionen wie KNX oder Smart-Web ist durch installieren weiterer im Zubehör erhältlichen Zusatzsoftware möglich.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 13 Pflege und Wartung

Die regelmäßige Pflege und Wartung gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Wärmepumpenanlage.

### Pflege

- Das Innen- und Außenmodul müssen frei von Verschmutzung, Bewuchs und sonstigen Ablagerungen gehalten werden.
- Das Gerät ist mit einem angefeuchteten Tuch zu reinigen. Dabei dürfen keine scharfen, schabenden oder Lösungsmittelhaltigen Reiniger benutzt werden. Es ist auch der Einsatz eines starken Wasserstrahls zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Außenmodul regelmäßig und führen Sie eine Wartung durch. Hierbei müssen die Lamellen des Verdampfers gereinigt und ggf. Verunreinigungen aus dem Modul entfernt werden. Besonders der Kondensatablauf sollte hierbei beachtet werden. Ein freier Ablauf des anfallenden Kondensats ist immer sicher zu stellen.

### ! HINWEIS!

Eine Aufstellung/Montage des Außenmoduls unter Bäumen oder Büschen ist nicht zu empfehlen!

### Wartung

- Der Abschluss eines Wartungsvertrags mit jährlichem Wartungsintervall mit einer entsprechenden Fachfirma ist für die eventuell gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung erforderlich.

### ! HINWEIS!

Wenn das CO<sub>2</sub>-Äquivalent größer ist als nachfolgend angegeben muss der Kältekreislauf auf Dichtheit überprüft werden.

> 5 t → 1 x pro Jahr

> 50 t → 2 x pro Jahr

> 500 t → 4 x pro Jahr

Grundsätzlich sollte eine Wärmepumpe jährlich gewartet werden. Wir empfehlen deshalb den Abschluss eines Wartungsvertrages, der die Dichtheitsprüfung mit beinhaltet.

## 14 Vorübergehende Außerbetriebnahme

Soll die Heizungsanlage während einer längeren Zeit (z.B. Urlaub) nicht heizen, darf die Anlage dennoch nicht spannungslos geschaltet werden!

- Während der vorübergehenden Außerbetriebnahme muss die Anlage für Heizen in die Betriebsart „Standby“ und für Warmwasser in die Betriebsart "Aus" versetzt werden.
- Es können für die Dauer einer Abwesenheit Heizzeiten programmiert werden.
- Soll die Außerbetriebnahme wieder beendet werden, muss in die vorherige Betriebsart wieder zurückgestellt werden.
- Das Ändern der Betriebsart ist im Smart-Control-Handbuch im entsprechenden Kapitel beschrieben.

### ! HINWEIS!

In der Betriebsart „Stand-by“ ist die Wärmepumpe im Stand-by Betrieb. Es wird nur die Frostschutzfunktion der gesamten Anlage aktiviert.

## 15 Störungsbeseitigung und Kundendienst

### 15.1 Allgemeine Fehlersuche

Das Gerät wurde unter Einsatz modernster Fertigungsmethoden hergestellt und mehrfach auf seine einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so ist das Gerät nach untenstehender Liste zu überprüfen. Wenn alle Funktionskontrollen durchgeführt wurden und das Gerät immer noch nicht einwandfrei arbeitet, muss der zuständige Fachhändler benachrichtigt werden.

| Störung   | Mögliche Ursachen  | Abhilfe   |
|---|--|---|
| Die Wärmepumpe läuft nicht an oder schaltet sich selbstständig ab | Stromausfall, Unterspannung  | Spannung überprüfen und gegebenenfalls auf Wiedereinschalten warten   |
|   | Netzsicherung defekt Hauptschalter ausgeschaltet                         | Netzsicherung austauschen, Hauptschalter einschalten  |
|   | Netzzuleitung beschädigt   | Instandsetzung durch einen Fachbetrieb  |
|   | EVU-Sperrzeit  | Warten, bis EVU-Sperrzeit vorbei ist und die Wärmepumpe bei Bedarf wieder anläuft   |
|   | Einsatz-Temperaturgrenzen unter- bzw. überschritten                      | Temperaturbereiche beachten   |
|   | Solltemperatur überschritten falsche Betriebsart                         | Die Solltemperatur muss über der Wärmezeugertemperatur liegen, Betriebsart überprüfen   |
|   |  | Außenmodul freischalten, dann die richtige Klemmreihenfolge anhand des Anschlussplanes herstellen. Außenmodul wieder an Spannung legen. Achten Sie auch auf einen korrekten Anschluss des Schutzleiters |
| Heizkreispumpe schaltet nicht aus                                 | Falsche Pumpenschaltung  | Pumpenschaltung in Fachmannebene „Heizkreis“ überprüfen lassen  |
| Heizkreispumpen schalten nicht ein                                | Falsche Betriebsart eingestellt  | Betriebsart überprüfen  |
|   | Sicherung der Steuerplatine im Schaltkasten des Innenmoduls defekt       | Sicherung auf der linken Seite der Steuerplatine austauschen  |
|   | Falsches Heizprogramm eingestellt  | Heizprogramm überprüfen. In der kalten Heizperiode empfehlen wir den Betriebsmodus „Heizen“   |
|   | Temperaturüberschneidung, z.B. Außentemperatur größer als Raumtemperatur | Temperaturbereiche prüfen. Sensortest!  |
| Rote Kontrolllampe  | Störung Außenmodul   | Kundendienst kontaktieren   |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 15.2 Fehlermeldungen

### Fehleranzeige - Störmeldungen

| Fehler | ID     | Beschreibung                          | Details  |
|--------|--------|---------------------------------------|--|
| E03    | ID7308 | Störung Transistormodul               | Schutzfunktion des Transistormoduls (IPM/IGBT) des Inverters hat ausgelöst   |
| E10    | ID7047 | Störung Spannungsversorgung           | Störung durch Über- oder Unterspannung   |
| E17    | ID7275 | Sensorfehler Lufteintrittstemperatur  | Kurzschluss oder offener Kontakt - Fühler Umgebungslufttemperatur Außenmodul   |
| E18    | ID7044 | Sensorfehler Registertemperatur       | Kurzschluss oder offener Kontakt - Fühler Register-temperatur Außenmodul   |
| E19    | ID7293 | Sensorfehler Heißgastemperatur        | Kurzschluss oder offener Kontakt - Fühler Heißgas-temperatur Hauptplatine  |
| E20    | ID7043 | Sensorfehler Sauggastemperatur        | Kurzschluss oder offener Kontakt - Fühler Sauggas-temperatur Außenmodul  |
| E21    | ID7046 | Sensorfehler Niederdruck              | Sensorfehler Niederdruck - Bitte überprüfen Sie den Niederdruck Sensor des Außenmoduls und dessen Anschluss  |
| E22    | ID7045 | Sensorfehler Hochdruck                | Sensorfehler Hochdruck - Bitte überprüfen Sie den Hochdruck Sensor des Außenmoduls und dessen Anschluss  |
| E25    | ID7313 | Störung Lüfter 1                      | Störung am Lüfter 1 des Außenmoduls  |
| E26    | ID7314 | Störung Lüfter 2                      | Störung am Lüfter 2 des Außenmoduls  |
| E27    | ID7037 | Niederdruck                           | Niederdruck Störung  |
| E28    | ID7038 | Hochdruck                             | Hochdruck Störung  |
| E33    | ID7290 | Kommunikation Innen- / Außenmodul     | Die Kommunikation zwischen Innen- und Außenmodul ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Kommunikationsleitung und die Spannungsversorgung der Außeneinheit |
| E34    | ID7310 | Kommunikation Hauptplatine / Inverter | Kommunikationsstörung zwischen Hauptplatine und Inverterplatine  |
| E35    | ID7316 | Störung Verdichterstrom               | Auf Kabelbruch oder Kurzschluss an der Verdichtierzuleitung prüfen   |
| E36    | ID7041 | Störung Verdichterüberlast            | Die maximale Stromaufnahme des Verdichters wurde überschritten   |
| E37    | ID7042 | Inverterfehler                        | Inverterfehler - Überprüfen sie die Wicklungswiderstände sowie die Anschlussleitungen des Verdichters  |
| E38    | ID7311 | DC-Spannungsfehler                    | Fehler im Gleichspannungszwischenkreis (DC) des Inverters  |
| E39    | ID7039 | AC-Stromfehler                        | Stromaufnahme wechselstromseitig (AC) ist unplausibel  |
| E40    | ID7040 | EEPROM Fehler                         | Die EEPROM-Einstellungen der Hauptplatine (Außenmodul) sind unplausibel  |

### Fehleranzeige - Störmeldungen (Fortsetzung)

| Fehler | ID     | Beschreibung          | Details                               |
|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| ---    | ID7109 | Störung Kommunikation | Störung Kommunikation - 1. Wärmepumpe |
| ---    | ID7170 | Störung Kommunikation | Störung Kommunikation - 2. Wärmepumpe |
| ---    | ID7252 | WP Sammelstörmeldung  | Wärmepumpe Sammelstörmeldung - 1. WP  |
| ---    | ID7253 | WP Sammelstörmeldung  | Wärmepumpe Sammelstörmeldung - 2. WP  |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 16 Gerätedarstellung und Ersatzteile

### 16.1 Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 80




Abb. 63: Explosionszeichnung

## 16.2 Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 80

| Nr. | Bezeichnung                           | WKF NEO-compact 80                        |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1   | Geräteboden/Kondensatwanne            | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| 2   | Kompressor                            |   |
| 3   | Verdichter-Schallschutzgehäuse        |   |
| 4   | Absperrventil 1/2"                    |   |
| 5   | Absperrventil 1/4"                    |   |
| 6   | Seitenblech rechts                    |   |
| 7   | Drucksensor Niederdruck               |   |
| 8   | Druckaufnehmer Hochdruck              |   |
| 9   | Vier-Wege-Umschaltventil              |   |
|     | Spule Vier-Wege-Umschaltventil        |   |
| 10  | Filter                                |   |
| 11  | Elektronisches Expansionsventil       |   |
|     | Spule elektronisches Expansionsventil |   |
| 12  | Seitenblech hinten                    |   |
| 13  | Flüssigkeitssammler (0,7 l)           |   |
| 14  | Lamellen-Wärmetauscher                |   |
| 15  | Deckblech                             |   |
| 16  | Hauptplatine                          |   |
| 17  | Drosselspule                          |   |
| 18  | Ventilatormotor                       |   |
| 19  | Ventilatorflügel                      |   |
| 20  | Frontblech (RAL 9006)                 |   |
| 21  | Ventilatorblech (RAL 7021)            |   |
| 22  | Ventilatorschutzgitter (RAL 7021)     |   |
| 23  | Luftleitblech (RAL 7021)              |   |
| 24  | Kurbelwannenheizung Verdichter        |   |
| 25  | Kondensatheizung - Baugruppe          |   |
| 26  | Sensoren TP Verdampfer                |   |
| 27  | Sensor TS Saugleitung                 |   |
| 28  | Sensor TA Luftansaug                  |   |
| 29  | Sensor TD Heißgas                     |   |
| 30  | Kabeleinführung                       |   |
| 31  | Gehäusestütze hinten links            |   |

Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 16.3 Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 100/130




Abb. 64: Explosionszeichnung

## 16.4 Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130

| Nr. | Bezeichnung                           | WKF NEO-compact 100/WKF NEO-compact 130   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1   | Geräteboden/Kondensatwanne            | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| 2   | Kompressor                            |   |
| 3   | Verdichter-Schallschutzgehäuse        |   |
| 4   | Absperrventil 1/2"                    |   |
| 5   | Absperrventil 3/8"                    |   |
| 6   | Seitenblech rechts                    |   |
| 7   | Drucksensor Niederdruck               |   |
| 8   | Druckaufnehmer Hochdruck              |   |
| 9   | Vier-Wege-Umschaltventil              |   |
|     | Spule Vier-Wege-Umschaltventil        |   |
| 10  | Filter                                |   |
| 11  | Elektronisches Expansionsventil       |   |
|     | Spule elektronisches Expansionsventil |   |
| 12  | Seitenblech hinten                    |   |
| 13  | Flüssigkeitssammler (0,7 l)           |   |
| 14  | Lamellen-Wärmetauscher                |   |
| 15  | Deckblech                             |   |
| 16  | Hauptplatine                          |   |
| 17  | Drosselspule                          |   |
| 18  | Ventilatormotor                       |   |
| 19  | Ventilatorflügel                      |   |
| 20  | Frontblech (RAL 9006)                 |   |
| 21  | Ventilatorblech (RAL 7021)            |   |
| 22  | Ventilatorschutzgitter (RAL 7021)     |   |
| 23  | Luftleitblech (RAL 7021)              |   |
| 24  | Kurbelwannenheizung Verdichter        |   |
| 25  | Kondensatheizung - Baugruppe          |   |
| 26  | Sensoren TP Verdampfer                |   |
| 27  | Sensor TS Saugleitung                 |   |
| 28  | Sensor TD Heißgas                     |   |
| 29  | Sensor TA Luftansaug                  |   |
| 30  | Kabeleinführung                       |   |
| 31  | Gehäusestütze hinten links            |   |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

## 16.5 Gerätedarstellung Außenmodul WKF NEO-compact 170




Abb. 65: Explosionszeichnung

## 16.6 Ersatzteile Außenmodul WKF NEO-compact 170

| Nr.  | Bezeichnung                                    | WKF NEO-compact 170                       |
|------|--|---|
| 1    | Luftleitblech (RAL 7021)                       | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| 2    | Ventilatorschutzgitter (RAL 7021)              |   |
| 3    | Ventilatorblech (RAL 7021)                     |   |
| 4    | Frontblech (RAL 9006)                          |   |
| 5    | Ventilatorflügel                               |   |
| 6    | Ventilatormotor                                |   |
| 7    | Geräteboden/Kondensatwanne                     |   |
| 8    | Kompressor                                     |   |
| 9    | Vier-Wege-Umschaltventil                       |   |
| 10   | Kompressor- Schallschutzgehäuse Seitenteil     |   |
| 11   | Flüssigkeitssammler                            |   |
| 12   | Seitenblech rechts                             |   |
| 13   | Absperrventil $\frac{3}{4}$ "                  |   |
| 14   | Absperrventil $\frac{3}{8}$ "                  |   |
| 15   | Filter   |   |
| 16   | Kompressor- Schallschutzgehäuse                |   |
| 17   | Druckaufnehmer Hochdruck                       |   |
| 18   | Druckaufnehmer Niederdruck                     |   |
| 19   | Seitenblech hinten (Rohreinführung)            |   |
| 20   | Drosselspule                                   |   |
| 21   | Hauptplatine                                   |   |
| 21.1 | Leistungs-/Filterplatine                       |   |
| 21.2 | Inverterplatine                                |   |
| 22   | Deckblech                                      |   |
| 23   | Lamellen-Wärmetauscher Verdampfer              |   |
| 24   | Kurbelwannenheizung Verdichter                 |   |
| 25   | Kondensatheizung-<br>Anschlussklemmenbaugruppe |   |
| 26   | Elektronisches Expansionsventil                |   |
| 27   | Spule elektronisches Expansionsventil          |   |
| 28   | Sensor Set Verdampfer/Saugleitung              |   |
| 29   | Sensor TD Heißgas                              |   |
| 30   | Sensor TA Luftansaug                           |   |

Bei Ersatzteilbestellungen bitte immer die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 16.7 Gerätedarstellung Innenmodule WKF NEO-compact 80/100/130/170




Abb. 66: Explosionszeichnung Innenmodule

Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

## 16.8 Ersatzteile Innenmodule WKF NEO-compact 80/100/130/170

| Nr. | Bezeichnung                         | WKF NEO-compact 80/100/130/170            |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1a  | Frontblech / Haube - 200 I-Variante | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| 1b  | Frontblech / Haube - 300 I-Variante |   |
| 2a  | Deckel - 200 I-Variante             |   |
| 2b  | Deckel - 300 I-Variante             |   |
| 3   | Smart-Control Touch, eingebaut      |   |
| 4   | Plattenwärmetauscher                |   |
| 5   | Schmutzfänger 1"                    |   |
| 6   | I/O-Modul SMT                       |   |
| 7   | Relais Smart-Serv 6 kW              |   |
| 10  | STB Zusatzheizung                   |   |
| 11  | Durchflusssensor                    |   |
| 12  | Stellmotor 3-Wege-Ventil            |   |
| 13  | Ventilkörper 3-Wege-Ventil          |   |
| 14  | Zusatzheizung 6 kW (Smart-Serv)     |   |
| 15  | Bypassventil komplett               |   |
| 16a | Trinkwasserspeicher 200 l           |   |
| 16b | Trinkwasserspeicher 300 l           |   |
| 17  | Umwälzpumpe Grundfos UPML           |   |
| 18  | KFE-Hahn 1/2"                       |   |

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Ersatzteile ohne Abbildung

| Bezeichnung  | WKF NEO-compact 80/100/130/170            |
|--|---|
| KW-Leitung Edelstahl   | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| WW-Leitung Edelstahl   |   |
| Elektro-Baugruppe komplett   |   |
| Sicherheitsventil 1/2"   |   |
| Stab-Anode   |   |
| Ketten-Anode   |   |
| SD-Karte I/O-Modul (aktuelle Software ohne Smart-Count u. ohne Smart-Web) *)           |   |
| SD-Karte Smart-Control Touch (aktuelle Software ohne Smart-Count u. ohne Smart-Web) *) |   |
| Codierwiderstand   |   |
| Sensor Pt1000 (S08)  |   |
| Sensor Pt1000 (S13)  |   |
| Sensor Pt1000 (S15)  |   |

\*) Bei einem Austausch der SD-Karte immer beide Karten wechseln und entsprechend 2 Karten bestellen.

## Bestandteile Zubehör-Set (ohne Abbildung)

| Bezeichnung             | WKF NEO-compact                           |
|-------------------------|---|
| <b>Zubehör-Set kpl.</b> | Auf Anfrage unter Angabe der Seriennummer |
| Tauchfühler             |   |
| Kugelhahn 1", rot       |   |
| Kugelhahn 1", blau      |   |
| Sicherheitsgruppe       |   |
| Außenfühler             |   |

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

## 17 Begriffe allgemein

### Abtauung

Ab Außentemperaturen unter 5° C kann sich Eis am Verdampfer von Luft/Wasser-Wärmepumpen bilden. Die Beseitigung wird als Abtauung bezeichnet und erfolgt zeit- oder bedarfsabhängig durch Wärmezufuhr. Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Kreislaufumkehrung zeichnen sich durch eine bedarfsgerechte, schnelle und energieeffiziente Abtauung aus.

### Bivalent-alternativer Betrieb

Bei dieser Betriebsweise wird der Wärmebedarf bis zum Erreichen des Bivalenzpunktes allein von der Wärmepumpe übernommen. Der zweite Wärmeerzeuger wird aktiv bei einer Unterschreitung des Bivalenzpunktes von z.B. -3 °C und übernimmt den alleinigen Heizbetrieb. Die Wärmepumpe schaltet sich ab und der zweite Wärmeerzeuger erzeugt den gesamten Wärmebedarf für das Gebäude.

### Bivalent-paralleler Betrieb

Bei dieser Betriebsweise wird der Wärmebedarf bis zum Erreichen des Bivalenzpunktes allein von der Wärmepumpe getragen. Bei der Unterschreitung des Bivalenzpunktes unterstützt der zweite Wärmeerzeuger den Heizbetrieb der Wärmepumpe. Der Wärmebedarf wird bei Erreichen der Normaußentemperatur von beiden Wärmeerzeugern gedeckt.

### Bivalent-teilparalleler Betrieb

Diese Betriebsweise ist eine Mischung aus bivalent-paralleler- und bivalent-alternativer Betriebsweise. Die Wärmepumpe arbeitet bis zum Bivalenzpunkt alleine und wird anschließend vom zweiten Wärmeerzeuger bis zum Erreichen der maximalen Außentemperatur unterstützt. Die Wärmepumpe schaltet sich ab. Der gesamte Wärmebedarf wird jetzt allein vom zweiten Wärmeerzeuger gedeckt.

### Dichtheitsprüfung

Gemäß der Chemikalien-Ozonschicht-Verordnung (EU-VO 2037/2000) sowie der F-Gas-Verordnung (EU-VO 842/2006) sind alle Anlagenbetreiber von Kälte- und Klimaanlage verpflichtet, das Austreten von Kältemittel zu verhindern. Des Weiteren muss mindestens eine jährliche Wartung bzw. Inspektion sowie eine Dichtigkeitsprüfung für Kälteanlagen mit einem Kältemittelfüllgewicht von über 3 kg durchgeführt werden.

### EVU-Abschaltung

Von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) werden für die Nutzung von Wärmepumpen Sondertarife angeboten. Die Sondertarife sind i. d. R. mit Sperrzeiten verbunden. dabei dürfen gesetzlich max. 3 Sperreziten am Tag mit max. 2 Stunden am Stück geschaltet werden.



*Bei Abschaltung der EVU's nur über den Sperrkontakt wird bei Anforderung nur der 1. Wärmeerzeuger (Wärmepumpe) gesperrt. Bei mono-energetischer Betriebsweise muss die Netzzuleitung des Elektroheizelements nicht weggeschaltet werden. Sie ist dann automatisch gesperrt.*

### Expansionsventil

Bauteil der Wärmepumpe zur Absenkung des Verflüssigungsdruckes auf den Verdampfungsdruck. Zusätzlich regelt das Expansionsventil die Menge des eingespritzten Kältemittels in Abhängigkeit von der Verdampferbelastung.

### Förderung

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt ökologisches Bauen und Modernisieren von Wohngebäuden für Privatpersonen. Hierunter fallen auch Wärmepumpen, deren Installation mit Darlehen unterstützt wird. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst die Installation effizienter Wärmepumpen (siehe: [www.kfw.de](http://www.kfw.de) und [www.bafa.de](http://www.bafa.de)).

### Grenztemperatur / Bivalenzpunkt

Außentemperatur, bei welcher der 2. Wärmeerzeuger im bivalenten Betrieb zugeschaltet wird.

### Heizleistung

Wärmestrom, der vom Verflüssiger an seine Umgebung abgegeben wird. Die Heizleistung ist die Summe aus der vom Verdichter aufgenommenen elektrischen Leistung und dem der Umwelt entzogene Wärmestrom.

### Inverter

Leistungsregelung, welche die Drehzahl des Kompressormotors und des Verdampferlüfters an den Heizbedarf anpasst.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## Jahresarbeitszahl

Das Verhältnis der von der Wärmepumpenanlage abgegebenen Wärmemenge zu der in einem Jahr zugeführten elektrischen Energie entspricht der Jahresarbeitszahl. Sie darf nicht der Leistungszahl gleichgesetzt werden. Die Jahresarbeitszahl entspricht dem Kehrwert der Jahresaufwandszahl.

## Jahresaufwandszahl

Die Jahresaufwandszahl gibt an, welcher Aufwand (z.B. elektrische Energie) notwendig ist, um einen bestimmten Nutzen (z.B. Heizenergie) zu erzielen. Die Jahresaufwandszahl beinhaltet auch die Energie für Hilfsantriebe. Die Berechnung der Jahresaufwandszahl erfolgt nach der VDI - Richtlinie 4650.

## Kälteleistung

Wärmestrom, der im Verdampfer der Umgebung (Luft, Wasser oder Erdreich) entzogen wird.

## Kältemittel

Das Arbeitsmedium einer kältetechnischen Anlage, z.B. Wärmepumpe, wird als Kältemittel bezeichnet. Das Kältemittel ist ein Fluid, das zur Wärmeübertragung in einer Kälteanlage eingesetzt wird und bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck Wärme durch Änderung des Aggregatzustands aufnimmt. Bei höherer Temperatur und höherem Druck wird durch erneute Aggregatzustandsänderung Wärme abgegeben.

## Kompressor (Verdichter)

Aggregat zur mechanischen Förderung und Verdichtung von Gasen. Durch Komprimierung steigen Druck und Temperatur des Mediums deutlich an.

## Leistungszahl

Das momentane Verhältnis der von der Wärmepumpe abgegebenen Wärmeleistung zu der aufgenommenen elektrischen Leistung wird als Leistungszahl bezeichnet, die unter genormten Randbedingungen im Labor nach EN 255 / EN 14511 gemessen wird. Eine Leistungszahl von 4 bedeutet, dass das 4-fache der eingesetzten elektrischen Leistung als nutzbare Wärmeleistung zur Verfügung steht.

## Monoenergetischer Betrieb

Die Wärmepumpe deckt einen Großteil der benötigten Wärmeleistung ab. An wenigen Tagen ergänzt bei tiefen Außentemperaturen ein elektrischer Heizstab die Wärmepumpe. Die Dimensionierung der Wärmepumpe erfolgt für Luft/Wasser-Wärmepumpen in der Regel auf eine Grenztemperatur (auch Bivalenzpunkt genannt) von ca. -5 °C.

## Monoblockgerät

Bauform, bei der alle kältetechnischen Komponenten in einem Gehäuse verbaut sind. Es sind keine kältetechnischen Arbeiten durchzuführen.

## Monovalenter Betrieb

In dieser Betriebsart deckt die Wärmepumpe den Wärmebedarf des Gebäudes das ganze Jahr über allein. Üblicherweise werden Sole/Wasser oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen monovalent betrieben.

## Pufferspeicher

Der Einbau eines Heizwasser-Pufferspeichers ist grundsätzlich zu empfehlen, um die Laufzeiten der Wärmepumpe bei geringer Wärmeanforderung zu verlängern. Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen ist ein Pufferspeicher erforderlich, um Abtauenergie zur Verfügung zu stellen.

## Schall

Schall breitet sich in einem Medium, wie Luft oder Wasser aus. Es werden im Wesentlichen die zwei Arten Luftschall und Körperschall unterschieden. Luftschall ist ein sich über die Luft ausbreitender Schall. Körperschall breitet sich in festen Stoffen oder Flüssigkeiten aus und wird teilweise als Luftschall abgestrahlt. Der Hörbereich des Schalls liegt zwischen 20 bis 20.000 Hz.

## Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel ist eine vergleichbare Kenngröße für die abgestrahlte akustische Leistung einer Maschine, zum Beispiel einer Wärmepumpe. Die Schallimmissionspegel bei bestimmten Entfernungsabständen und akustischem Umfeld können gemessen werden. Die Norm sieht den Schalldruckpegel als Geräuschkennzeichnungswert vor.

### **Splitgerät**

Bauform, bei der ein Geräteteil außerhalb und der andere innerhalb des Gebäudes aufgestellt ist. Die Einheiten sind durch kältemittelführende Rohre miteinander verbunden.

### **Verdampfer**

Wärmeaustauscher einer kältetechnischen Anlage, der durch Verdampfen eines Arbeitsmediums seiner Umgebung (zum Beispiel Außenluft) Wärmeenergie bei niedriger Temperatur entzieht.

### **Verflüssiger**

Wärmetauscher einer kältetechnischen Anlage, der durch Verflüssigung eines Arbeitsmediums Wärmeenergie an seine Umgebung (zum Beispiel das Heiznetz) abgibt.

### **Vorschriften und Richtlinien**

Die Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme von Wärmepumpen sind von qualifizierten Fachleuten durchzuführen. Dabei sind verschiedene Normen und Verordnungen zu beachten.

### **Wärmebedarfsberechnung**

Bei Wärmepumpenanlagen ist eine genaue Dimensionierung unbedingt erforderlich, um die Effizienz zu steigern. Die Ermittlung des Wärmebedarfs erfolgt nach den landesspezifischen Normen. Überschlägig wird der gebäudespezifische Wärmebedarf in  $W/m^2$  Tabellen entnommen und mit der zu beheizenden Wohnfläche multipliziert. Das Ergebnis ist der gesamte Wärmebedarf, welcher sowohl den Transmissions- als auch den Lüftungswärmebedarf beinhaltet.

### **Wärmepumpenanlage**

Eine Wärmepumpenanlage besteht aus der Wärmepumpe und der Wärmequellenanlage. Bei Sole- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen muss die Wärmequellenanlage separat erschlossen werden.

### **Wärmequelle**

Medium, dem mit der Wärmepumpe Wärme entzogen wird, also Erdreich, Luft und Wasser.

### **Wärmeträger**

Flüssiges oder gasförmiges Medium (z.B. Wasser, Sole oder Luft), mit dem Wärme transportiert wird.

# REMKO Serie WKF NEO-compact

## 18 Index

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>A</b>  |                |  |
| Aufstellung   |                |  |
| Außenmodul  | 48             |  |
| Average condition                                   | 10             |  |
| <b>B</b>  |                |  |
| Bedienelemente, Übersicht                           | 63             |  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung                        | 7              |  |
| <b>C</b>  |                |  |
| COP   | 10             |  |
| <b>D</b>  |                |  |
| Dichtigkeitskontrolle                               | 59             |  |
| Dynamischen Kühlung                                 | 38             |  |
| <b>E</b>  |                |  |
| Elektrischer Anschluss                              | 62             |  |
| Ersatzteile bestellen                               | 69, 71, 73     |  |
| Evakuieren  | 60             |  |
| <b>F</b>  |                |  |
| Fehlersuche   | 66             |  |
| allgemeine Fehlersuche                              | 65             |  |
| Funktion Display                                    | 63             |  |
| <b>G</b>  |                |  |
| Geräteentsorgung                                    | 7              |  |
| Gesamt-Schall-Leistungspegel                        | 16, 17, 18, 19 |  |
| Gesicherte Ableitung bei Undichtigkeiten            | 52             |  |
| Gewährleistung                                      | 7              |  |
| <b>H</b>  |                |  |
| Heizen  |                |  |
| Umweltbewusstes Heizen                              | 33             |  |
| Wirtschaftliches Heizen                             | 33             |  |
| Heizleistungsdiagramm                               | 36             |  |
| Heizleistungszahl                                   | 10             |  |
| <b>K</b>  |                |  |
| Kältemittel hinzufügen                              | 61             |  |
| Kondensatanschluss und gesicherte Ableitung         | 51             |  |
| Kühlbetrieb   | 38             |  |
| <b>L</b>  |                |  |
| Ladepumpe, Kennlinien                               | 15             |  |
| Ladepumpe, Motorschutz                              | 15             |  |
| Lüftungswärmebedarf                                 | 35             |  |
| Luftwechselzahl                                     | 35             |  |
| <b>M</b>  |                |  |
| Mindestabstände der Außenmodule                     | 50             |  |
| Montage   |                |  |
| Streifenfundament                                   | 51             |  |
| <b>R</b>  |                |  |
| Recycling   | 7              |  |
| Reduzierung des Schalleistungspegels                | 20             |  |
| REMKO ARTdesign Schallschutzhauben                  | 20             |  |
| Rohrauslässe am Innenmodul, Bemaßung                | 13, 14         |  |
| Rohrstützen am Innenmodul, Anordnung                | 13, 14         |  |
| <b>S</b>  |                |  |
| Schallintensität                                    | 16, 17, 18, 19 |  |
| Schalleistungspegel reduzieren                      | 20             |  |
| Sicherheit  |                |  |
| Allgemeines   | 5              |  |
| Eigenmächtige Ersatzteilherstellung                 | 7              |  |
| Eigenmächtiger Umbau                                | 7              |  |
| Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise | 6              |  |
| Hinweise für den Betreiber                          | 6              |  |
| Hinweise für Inspektionsarbeiten                    | 6              |  |
| Hinweise für Montagearbeiten                        | 6              |  |
| Hinweise für Wartungsarbeiten                       | 6              |  |
| Kennzeichnung von Hinweisen                         | 5              |  |
| Personalqualifikation                               | 6              |  |
| Sicherheitsbewusstes Arbeiten                       | 6              |  |
| Sicherheitsbaugruppe                                |                |  |
| Beschreibung  | 46             |  |
| Montage   | 46             |  |
| Montageschema                                       | 47             |  |
| Stille Kühlung                                      | 38             |  |
| Streifenfundament                                   | 51             |  |
| Systemaufbau  | 40, 41, 42     |  |
| <b>T</b>  |                |  |
| Transmissionswärmebedarf                            | 35             |  |
| Treibgas nach Kyoto-Protokoll                       | 10             |  |
| <b>U</b>  |                |  |
| Umweltschutz  | 7              |  |
| <b>V</b>  |                |  |
| Verpackung, entsorgen                               | 7              |  |
| <b>W</b>  |                |  |
| Wärmedurchgangskoeffizient                          | 35             |  |
| Wärmepumpe  |                |  |
| Auslegung   | 35             |  |
| Auslegungsbeispiel                                  | 35             |  |
| Betriebsarten                                       | 35             |  |
| Eigenschaften der Inverter-Wärmepumpe               | 36             |  |
| Funktion der Wärmepumpe                             | 34             |  |



# REMKO Serie WKF NEO-compact



# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

**REMKO GmbH & Co. KG**  
**Klima- und Wärmetechnik**

Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

**Hotline National**  
+49 (0) 5232 606-0

**Hotline International**  
+49 (0) 5232 606-130

